



Městský úřad CHOCEŇ

odbor výstavby

Jungmannova 301, 565 15 CHOCEŇ

Váš dopis:

Spis. zn.: Výst/4856/2013/Ki

Naše č.j.: Výst/4856/2013-2

Vyřizuje: Ing. Martin Kieseewetter

Tel.: 465 461 938

E-mail: martin.kieseewetter@chocen-mesto.cz

Datum: 09.12.2013

Počet listů dok.: 2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Spisový znak: 330

Skartační znak/lhůta: V / 5

OPAKOVANÁ VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Městský úřad v Choceň, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dle ustanovení § 132 odst. 1) stavebního zákona vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, kterými jsou dle § 132 odst. 3) písm. e) požadavky, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně **překážek bezbariérového užívání** stavby.

Opakovanou kontrolou veřejně přístupných budov na území města Choceň z pohledu splnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bylo zjištěno, že vlastníky těchto objektů nebyly doposud odstraněny závady dle již zaslání sdělení pod č.j.: Výst/2945/2013-2 ze dne 05.06.2013 a pod č.j.: Výst/2945/2013-3 ze dne 25.06.2013 v tomto rozsahu:

1. Policie České republiky, Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Budova Policie ČR na adrese Dolní 261, 565 15 Choceň

1) Zvonek s piktogramem byl osazen, avšak je nutné jeho vhodné umístění pro přivolání pomoci ve výšce **900 mm** od pochozí plochy před vstupem s osazením od pevné překážky nejméně **500 mm** pro přivolání pracovníka služebny.

2. Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město

Budova Komerční banky, a.s. na adrese Tyršovo nám. 141, 565 15 Choceň

1) Nevhodně umístěný zvonek pro přivolání dopomoci, který má být umístěn nejméně **500 mm** od schodu přede dveřmi a ve výšce **900 mm**.

3. České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Budova Nádraží ČD na adrese Pernerova 400, 565 15 Choceň

- 1) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Doplnit piktogram na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Věšáček na oděvy přemístit do výšky **1200 mm** nad podlahou.

4. POLIKLINIKA CHOCEŇ, a.s., Smetanova č.p. 830, 565 01 Choceň 1**Budova A na adrese Smetanova 1175, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit informaci u hlavního vstupu o bočním přístupu k výtahu.
- 2) Doplnit kontrastní značení prosklených hlavních vstupních dveří.
- 3) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 5) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

Budova B na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 4) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

Budova B - Lékárna Na Poliklinice na adrese Smetanova 830, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

5. Věra Luxová, Dvořisko č.p. 37, 565 01 Choceň 1**Miloslava Podávková, Hemže č.p. 33, 565 01 Choceň 1****Budova Rehabilitačního centra San Luca na adrese Palackého 333, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní a dveře označit piktogramem.
- 4) V kabině toalety pro imobilní doplnit madla u WC mísy a háček na oděvy.

6. Městský úřad v Chocni, Jungmannova 301, 565 01 Choceň.**Budova Městský úřadu v Chocni na adrese Jungmanova 301, 565 01 Choceň**

- 1) Vstupní dveře jsou těžko otevíratelné – seřízení nebo odstranění samozavírače.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.

Budova veřejného WC v Chocni na adrese Jungmannova, 565 01 Choceň

- 1) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 2) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 3) V kabině toalety pro imobilní doplnit sklopné madlo u WC mísy a háček na oděvy.

Budova ZŠ M. Chocenského na adrese M.Chocenského 211, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích ze dvora, které vedou k výtahu.

Budova Domu dětí a mládeže Paraple na adrese Paraple 1624, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

Budova Domu s pečovatelskou službou na adrese Na Bílé 120, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří.

7. Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice**Budova Střední školy cestovního ruchu na adrese Tyršovo nám. 220, 565 15 Choceň**

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

Budova Domova mládeže na adrese Paraple 2000, 565 15 Choceň

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Vyměnit krátké madlo u WC mísy za madlo předepsané délky.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.

Stavební úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se podle této vyhlášky postupuje i při užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

Podrobnosti k výše uvedeným závadám bezbariérového užívání lze konzultovat v konzultačním středisku bezbariérovosti na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti, Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto.

Tel.: 774 554 721

Ing. Martin Kiesewetter
vedoucí odboru

Obdrží:**Účastníci (dodejky)**

Město Choceň, oddělení investiční, Jungmannova č.p. 301, 565 01 Choceň 1

Policie České republiky, Obvodní oddělení Choceň, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

sídlo: Na příkopě č.p. 969 33, 110 00 Praha 1-Staré Město

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222 12, 110 00 Praha 1-Nové Město

POLIKLINIKA CHOCEŇ, a.s., IDDS: r7zrw42

sídlo: Smetanova č.p. 830, 565 01 Choceň 1

Věra Luxová, Dvořisko č.p. 37, 565 01 Choceň 1

Miloslava Podávková, Hemže č.p. 33, 565 01 Choceň 1

Správa budov Choceň, IDDS: jtxkfy3

sídlo: Jungmannova č.p. 302, 565 01 Choceň 1

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Na vědomí:

Česká abilympijská asociace, o.s., Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

sídlo: Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice