

<b>1.</b>	<b>Zdravotní středisko Choltice</b>	
<b>adresa</b>	Pardubická 38 533 61 Choltice	
<b>telefon</b>	Všeobecné praktické lékařství – MUDr. Libor Hemžský – 466 972 172 Dětské oddělení – MUDr. Lucie Kosová – 466 972 171 Rehabilitace – Dana Říhová - 724 291 792	
<b>e-mail</b>	Rehabilitace – <a href="mailto:dandy.rihova@seznam.cz">dandy.rihova@seznam.cz</a> Dětské oddělení – <a href="mailto:lucie.kosova@eucklinika.cz">lucie.kosova@eucklinika.cz</a> Praktické lékařství – <a href="mailto:mudr.hemzsky@seznam.cz">mudr.hemzsky@seznam.cz</a>	
<b>web</b>	<a href="http://www.mudr-hemzsky.cz">www.mudr-hemzsky.cz</a>	
<b>Parkování</b>	Před budovou nejsou vyhrazena stání pro ZTP. Parkování pouze obecné.	
<b>Přístup</b>	Brankou š. 1010 mm a dále po chodníku š. 1300 mm ze zámkové dlažby.	
<b>Vstup</b>	<b>přístupný</b> Praktické lékařství - vstupní dveře jednokřídlé, š. křídla 900 mm, otvírají se dovnitř. Dětské oddělení – vstupní dveře jednokřídlé, š. křídla 1000 mm, otvírají se ven. Rehabilitace - vstupní dveře jednokřídlé, š. křídla 850 mm, otvírají se ven. Před vstupními dveřmi sklon 6 %.	
<b>Interiér</b>	<b>přístupný s dopomocí</b> Nedostatečný manipulační prostor v zádveři.	
<b>Výtah</b>	<b>není</b>	
<b>WC</b>	<b>přístupné s dopomocí - závada</b> Praktické lékařství – kabina š. 1580 mm x hl. 1380 mm, chybí madlo na dveřích, zámek není odjistitelný zvenku. Výška WC mísy 410 mm. Kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. V předsíni je málo manipulačního prostoru. Dětský lékař – kabina š. 1460 mm x hl. 1430 mm, chybí madlo na dveřích, zámek není odjistitelný zvenku. Výška WC mísy 410 mm. Kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. V předsíni je málo manipulačního prostoru. Rehabilitace – kabina malých rozměrů.	
<b>Přemapováno</b>	01/2018	zpracovala: Irena Čáslavková



**Vstup praktický lékař**

**Vstup dětský lékař**



## Vstup rehabilitace

