



ČESKÁ
ASOCIACE

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

Městský úřad Chrast
Stavební úřad
Náměstí 1
538 51 Chrast

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
465 382 381

Datum:
14.11.2014

VĚC: Opakovaná žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

kontrolní prohlídkou bylo zjištěno, že na základě naší opakované žádosti z 11.11. 2013 byly odstraněny některé překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto **v souladu se Stavebním zákonem č.350/2012 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:**

V budově Lékárny f.o. Sládková Libuše RnDr. na adrese U Pošty 17, 538 51 Chrast

1) Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo. V opačném případě u vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm a min. 500mm od pevné překážky) pro přivolání pracovníka lékárny.

V budově ZŠ 1. a 2. stupně (vč. školní družiny) na adrese U Pošty 5, 538 51 Chrast

- 1) Na vstupních dveřích doplnit kontrastní značení.
- 2) U dveří ze zádveří do šaten a tříd doplnit madlo a kontrastní značení.
- 3) U vstupních dveří do školní družiny vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm) pro přivolání zodpovědného pracovníka školy.
- 4) U bezbariérového WC vyměnit zámek na dveřích za odjistitelný zvenčí a ve WC kabině doplnit háček na oděvy.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

V budově Domu s pečovatelskou službou na adrese U vodojemu 782, 538 51 Chrast

- 1) Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru), v opačném případě u vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm) pro přivolání dopomoci.
- 2) Na vstupních dveřích doplnit kontrastní značení.

V budově Zdravotního střediska na adrese U Pošty 766, 538 51 Chrast

- 1)) Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru), v opačném případě u vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm) pro přivolání dopomoci.
- 2) Na dveřích do čekárny doplnit madlo.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**
Pavčina Shánělová, konzultantka bezbariérových řešení
Pl. B.Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel.:774 554 721 , e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

.....
podpis / razítko

Podací lístek

Vyplní poštu: 01 Vysoké Mýto 279		
RR0217634156Z 214 Cena služby:		29.00Kč
13.11.11	0.009kg 136969	56 102
Cena:	0.00Kč	Dobírka: 0.00Kč
Sleva 21:	0.00Kč	K úhradě: 29.00Kč
Placeno v hotovosti:		29.00Kč
Odesílatel		
Česká obiljovnická výroba, o.s. Přeloučské nám. 2024, 280 02 Přelouč IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 Cena a garance sledována bezdovoleností Př. B. K. houba 914, 566 01 Vysoké Mýto Př. B. K. houba 914, 566 01 Vysoké Mýto		
*Tel. číslo: +420:		Kód zákazníka (odesílatele)
*E-mail:		
Adresát		Dobírka Kč 0.00
Udaná cena Kč		XXXXXXXXXX
*Tel. číslo: +420:		Kód zákazníka (adresáta)
*E-mail:		
Druh zásilky R	Hmotnost 0.009kg	Cena služby 29.00Kč
Podací číslo RR0217634156Z	Poznámka (doplnkové služby)	Placeno v hotovosti 29.00Kč