



# Městský úřad Chrast

Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad

Váš dopis ze dne: 14.11.2014  
Vaše značka:  
Č.j.: SÚ/00496/2015  
Č.spisu: SÚ/06893/2014/Šm  
Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba : Ing. Jiřina Šmejdová  
Tel.: 469 667 424  
E-mail: j.smejdova@mestochrast.cz

## PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast ve věci  
**kontroly odstranění překážek bezbariérového užívání  
staveb:**

**Budovy Léčárny č.p. 17 Chrast na parc. č. st. 1095 v k.ú. Chrast**  
**Budovy Základní školy včetně školní družiny č.p. 5 Chrast na parc. č. st. 168 v k.ú. Chrast**  
**Budovy Domu s pečovatelskou službou č.p. 782 Chrast na parc. č. st. 1213 v k.ú. Chrast**  
**Budovy Zdravotního střediska č.p. 766 Chrast na parc. č. st. 1096/1 v k.ú. Chrast,**

Kontrola byla provedena na žádost, kterou dne 14.11.2014 podal(a)

**Česká abilympijská asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti, IČO 67363156, Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 - Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti, Plk. B. Kohouta 914, 56601 Vysoké Mýto.**

Úkon z místního šetření byl zahájen v 9:00 hodin dne 27.01.2015, protokol ukončen 10.03.2015.

Protokol byl doplněn o stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 27.01.2015 – viz příloha, a následně dokončen po odstranění dveří v zádveří školy dne 10.3.2015.

### Přítomni:

Česká abilympijská asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti, Plk. B. Kohouta 914, 56601 Vysoké Mýto - p. Šánělová Pavlína

Město Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě – Ing. Vohradníková Kateřina

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 – omluveni – bylo zasláno stanovisko k věci.

### Průběh úkonu:

Jedná se o opakovanou žádost České abilympijské asociace, o.s., podané Konzultačním a poradenským střediskem bezbariérovosti ve Vysokém Mýtě, o odstranění závad, překážek bezbariérového užívání staveb.

Vytykané překážky bezbariérového užívání staveb, s popisem zjištění místního šetření:

### **Budovy Léčárny č.p. 17 Chrast na parc. č. st. 1095 v k.ú. Chrast:**

1. Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo. V opačném případě u vstupních dveří umístit zvoněk s

piktogramem (do v. max. 1200 mm a min. 50 mm od pevné překážky) pro přivolání pracovníka lékárny.

*Výsledek místního šetření:*

*vstupní dveře jsou opatřeny samozavíračem s dvěma polohami – při úplném otevření zůstávají dveře otevřeny a umožňují bezproblémový průjezd vozíčkáři nebo osobě s berlemi.*

*Přivolávací zvonek i přivolání provozovatele lékárny je nevhodně umístěn - před zvonkem je umístěn stojan pro kola, který zamezuje přístup a příjezd vozíčkáři k použití zvonku.*

#### **Budovy Základní školy vč. školní družiny č.p. 5 Chrast na parc. č. st. 168 v k.ú. Chrast:**

1. Na vstupních dveřích doplnit kontrastní značení.

*Výsledek místního šetření:*

*kontrastní značení dosud není doplněno – nutno doplnit.*

2. U dveří ze zádveří do šaten a tříd doplnit madlo a kontrastní značení.

*Výsledek místního šetření:*

*je uvažováno, že předmětné dělicí dveře ze zádveří budou odstraněny.*

*Dveře ze zádveří byly v únoru 2015 odstraněny.*

3. U vstupních dveří do školy vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max. 1200 mm a min. 50 mm od pevné překážky) pro přivolání zodpovědného pracovníka školy.

*Výsledek místního šetření:*

*stávající zvonek je ve výši 1,5 m, což odporuje požadované výši umístění zvonku do max. výšky 1,20 m. Je možno zajistit přivolání pracovníka školy úpravou zvonkového panelu tak, že nejspodnější zvonkové tlačítko bude zprovozněno na používání přivolání personálu školy pro imobilní občany (žáky).*

4. U bezbariérového WC vyměnit zámek na dveřích za odjistitelný zvenčí a ve WC kabině doplnit háček na oděvy.

*Výsledek místního šetření:*

*v budově školy se v současnosti nachází dvě WC pro imobilní osoby, jedno ve staré budově, které částečně slouží k uskladnění vozíku a jehož prostor je plně řešen provozními podmínkami provozovatele školy a druhé WC v patře v nové budově. WC v nové budově je přístupné jednak z chodby a jednak je možno vstoupit do tohoto WC přes WC personálu, z toho důvodu není nutno osadit odjistitelný zámek z venčí. Háček na odložení oděvů byl namontován.*

#### **Budovy Domu s pečovatelskou službou č.p. 782 Chrast na parc. č. st. 1213 v k.ú. Chrast:**

1. Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo. V opačném případě u vstupních dveří umístit zvonek s piktogramem (do v. max. 1200 mm a min. 50 mm od pevné překážky) pro přivolání dopomoci.

*Výsledek místního šetření:*

*vstupní dveře nejsou osazeny samozavíračem, madlo je osazeno, přivolávací zvonek s piktogramem je osazen.*

2. Na vstupních dveřích doplnit kontrastní značení.

*Výsledek místního šetření:*

*vstupní dveře jsou opatřeny kontrastním značením.*

#### **Budovy Zdravotního střediska č.p. 766 Chrast na parc. č. st. 1096/1 v k.ú. Chrast:**

1. Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo. V opačném případě u vstupních dveří umístit zvonek s piktogramem (do v. max. 1200 mm a min. 50 mm od pevné překážky) pro přivolání dopomoci.

*Výsledek místního šetření:*

*vstupní dveře jsou opatřeny samozavíračem s dvěma polohami – při úplném otevření zůstávají dveře otevřeny a umožňují bezproblémový průjezd vozíčkáři nebo osobě s berlemi.*

2. Na dveřích do čekárny doplnit madlo.

*Výsledek místního šetření:*

*dveře do čekárny jsou opatřeny madlem.*

**Stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim** ze dne 27.01.2015 pod č.j. HSPA-611/2015:

U uvedených staveb nejsou požadavky na vybavení vstupních dveří.

#### **Závěr – Výzva k odstranění závad:**

Na vstupních dveřích **Budovy Základní školy vč. školní družiny č.p. 5 Chrast na parc. č. st. 168 v k.ú. Chrast** doplnit kontrastní značení.

*Do termínu: 15 dnů.*

U vstupních dveří do **Budovy Základní školy vč. školní družiny č.p. 5 Chrast na parc. č. st. 168 v k.ú. Chrast** školy vhodně umístit zvonek s piktogramem k přivolání pracovníka školy úpravou zvonkového panelu tak, že nejspodnější zvonkové tlačítko bude zprovozněno na používání přivolání personálu školy pro imobilní občany (žáky).

*Do termínu: 15 dnů.*

#### **Vyjádření přítomných:**

Zástupce Česká abilympijská asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti Plk. B. Kohouta 914, 56601 Vysoké Mýto se bezprostředně po místním šetření vzdálil. Kontrolu nutných opatření provedou individuálně.

Úkon byl skončen v 10:30 hodin dne 27.01.2015.

Zapsal: Ing. Jiřina Šmejdová



#### **Obdrží**

Česká abilympijská asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti, Plk. B. Kohouta 914, 56601 Vysoké Mýto - p. Shánělová Pavlína

Město Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě – Ing. Vohradníková Kateřina

2

**Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**  
**Územní odbor Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim**

---

Č.j.: HSPA-6-11/2015

Chrudim 27. ledna 2015

Počet listů: 1

Příloha(y): 0

adresa žadatele o stanovisko: Městský úřad, stavební úřad, Náměstí 1, 538 51 Chrast

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Martin Nekvapil, tel. 950581154, e-mail: martin.nekvapil@pak.izscr.cz

**Název stavby: lékárna, ZŠ, DPS, Zdravotní středisko**

**Místo stavby : Chrast, č.p. 17, č.p. 5, č.p. 782, č.p. 766**

**Stavebník : Město Chrast**

**Stupeň řízení: kontrolní prohlídka k odstranění překážek bezbariérového užívání staveb**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), ověřil podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o PO, dodržení podmínek požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů, schválené dokumentace a z podmínek vydaných stanovisek. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500 2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**sděluje, u uvedených staveb nejsou požadavky na vybavení vstupních dveří.**

<b>Městský úřad Chrast podatelna</b>	Ukl. a skart. znak
Došlo dne: 29-01-2015	Počet listů 1
č.j. SU.1.00.566.1.2015	Počet příloh 1

47

Poučení- proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Při stavbě byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti vyplývající z posouzených podkladů dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

.....  
por. Ing. Martin Nekvapil  
komisař, pracoviště prevence, OOB a KŘ



# Městský úřad Chrast

Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad

Váš dopis ze dne: 14.11.2014

Vaše značka: -

Č.j.: SÚ/01437/2015

Č.spisu: SÚ/06893/2014/Šm

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba : Ing. Jiřina Šmejdová

Tel.: 469 667 424

E-mail: j.smejdova@mestochrast.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 2 + stanovisko

V Chrasti dne: 10.03.2015

Vypraveno dne: 10.03.2015

## Zaslání protokolu z kontrolní prohlídky – odstranění překážek bezbariérovosti v městě Chrast

Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě, podání ze dne 14.11.2014 od **České abilympijské asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti ve Vysokém Mýtě, IČO 67363156**, provedl dne 27.01.2015 kontrolní prohlídku.

Protokol o výsledku kontrolní prohlídky včetně stanovených termínů k odstranění zjištěných nedostatků Vám zasíláme přílohou.

Omlouváme se za časovou prodlevu zaslání protokolu, které bylo zapříčiněno časovou tísní pracovníka stavebního úřadu.

Ing. Jiřina Šmejdová  
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

### Obdrží

Česká abilympijská asociace, o.s., Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti  
sídlo: Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
doručovací adresa: Plk. Kohouta č.p. 914, 566 01 Vysoké Mýto  
Město Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě



# Město Chrast

Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě

Hospodářský odbor

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Č. j.:

Č. spisu:

Vyřizuje:

Kateřina Vohradníková

Tel.:

725 244 044

E-mail:

k.vohradnikova@mestochrast.cz

Počet listů:

1

Počet listů příloh:

1

Vyhotoveno dne:

25.3.2015

Vypraveno dne:

25.3.2015 – e-mail

Česká abilympijská asociace,  
o.s.

Konzultační a poradenské  
středisko bezbariérovosti ve  
Vysokém Mýtle

p. Pavlína Shánčlová

Plk. B. Kohouta 914

566 01 Vysoké Mýto

## Sdělení o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb

Vážená paní Shánčlová,

touto cestou bych Vás chtěla informovat, že veškeré nedostatků zjištěné při kontrolní prohlídce dne 27. 1. 2015 byly odstraněny ve stanoveném termínu.

Na vstupních dveřích do budovy Základní školy bylo doplněno kontrastní značení a dále bylo zprovozněno nejspodnější zvonkové tlačítko pro imobilní žáky / občany (viz foto č. 1 a 2 v příloze).

Na budově Lékárny (č.p. 17) byl vhodněji instalován nový zvoněk včetně piktogramu „VOZÍČKÁŘ“ – vpravo od vstupních dveří (viz foto č. 3 v příloze). Stojan na kola z důvodu své délky ponechán vlevo od vstupních dveří do lékárny.

Kateřina Vohradníková, v. r.  
Vedoucí hospodářského odboru  
Město Chrast  
Náměstí 1  
538 51 Chrast

## Obdrží

Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí – SÚ, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast  
Česká abilympijská asociace, o.s., Plk. Kohouta č.p. 914, 566 01 Vysoké Mýto

Foto č. 1




Foto č. 2




Foto č. 3

