

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk.B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 774 554 721

Městský úřad

Stavební úřad
Pan Hyksa Blahoslav
Nám. Plk. J. Koukala 1
538 54 Luže

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
29.06.2012

VĚC: Žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit jménem České abilympijské asociace o.s. se sídlem v Pardubicích. Ve Vašem městě jsme provedli mapování veřejných budov z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti. Na základě tohoto mapování jsme shledali níže uvedené odstranitelné závady.

V souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), žádáme ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání stavby a to:

V budově Městského úřadu na adrese Nám. Plk. Koukala 1, 538 54 Luže

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

V budově Turistického informačního centra a Městské knihovny na adrese Komenského 87, 538 54 Luže

- 1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.

V budově Veřejného WC adrese Nám. Plk. Koukala 1, 538 54 Luže

- 1) Odstranit samozavírač u vstupních dveří, který znemožňuje plně otevřít dveře.

V budově České spořitelny, a.s. na adrese Nám. Plk. Koukala 148, 538 54 Luže

- 1) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří.
- 2) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk.B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 774 554 721

V budově ZŠ na adrese Žižkova, 538 54 Luže

- 1) U hlavních vstupních dveří doplnit informaci o možnosti použití vedlejšího vstupu.
- 2) U vstupních dveří vedlejšího vstupu odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo, v opačném případě vhodně umístit před výše zmíněné dveře zvonek (do v. max. 1200mm) pro přivolání dopomoci.
- 3) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří ze zádveří do šaten.

V budově Zdravotního střediska na adrese Družstevní 213, 538 54 Luže

- 1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Doplnit piktogram na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 5) Doplnit WC imobilní věšákem na oděvy do výšky 1200mm.

V budově Domu s pečovatelskou službou na adrese Na Výsluní 9, 538 54 Luže


- 1) U hlavních vstupních dveří doplnit informaci o možnosti použití vedlejšího vstupu.
- 2) Doplnit madlo na vstupních dveřích u vedlejšího vstupu.
- 3) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s.
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,
Pavlna Shánělová, konzultantka bezbariérových řešení
Plk. B. Kohouta 914 167, 566 01 Vysoké Mýto,
mob.: 774 554 721, e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel: 774 554 721


.....
podpis / razítko