

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

Městský úřad
Stavební úřad
p. Blahoslav Hyksa
Nám. Plk. Koukala 1
538 54 Luže

Vyřizuje:
Zamastilová Romana

Telefon:
465 382 381

Datum:
11.11.2013

VĚC: II. opakovaná žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

kontrolní prohlídkou dne 5.11.2013 bylo zjištěno, že na základě naší opakované žádosti z 25.4.2013 nebyly odstraněny žádné překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto **v souladu se Stavebním zákonem č.350/2012 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:**

V budově Městského úřadu na adrese Nám. Plk. Koukala 1, 538 54 Luže

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

V budově Turistického informačního centra a Městské knihovny na adrese Komenského 87, 538 54 Luže

- 1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.

V budově Veřejného WC adrese Nám. Plk. Koukala 1, 538 54 Luže

- 1) Odstranit samozavírač u vstupních dveří, který znemožňuje plně otevřít dveře.

V budově České spořitelny, a.s. na adrese Nám. Plk. Koukala 148, 538 54 Luže

- 1) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří.
- 2) Doplnit madlo na vstupních dveřích.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

V budově ZŠ na adrese Žižkova, 538 54 Luže

- 1) U hlavních vstupních dveří doplnit informaci o možnosti použití vedlejšího vstupu.
- 2) U vstupních dveří vedlejšího vstupu odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo, v opačném případě vhodně umístit před výše zmíněné dveře zvonek (do v. max. 1200mm) pro přivolání dopomoci.
- 3) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří ze zádveří do šaten.

V budově Zdravotního střediska na adrese Družstevní 213, 538 54 Luže

- 1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Doplnit piktogram na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 5) Doplnit WC imobilní věšáčkem na oděvy do výšky 1200mm.

V budově Domu s pečovatelskou službou na adrese Na Výsluní 9, 538 54 Luže

- 1) U hlavních vstupních dveří doplnit informaci o možnosti použití vedlejšího vstupu.
- 2) Doplnit madlo na vstupních dveřích u vedlejšího vstupu.
- 3) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**
Romana Zamastilová, konzultantka bezbariérových řešení

Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 774 554 725 , e-mail: Romana.Zamastilova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko

Podací lístek

Vyplní pošta:

566 01 Vysoké Mýto

279

RR344574275CZ 460 Cena služby: 29.00Kč

14.11.13 0.009kg 95185 88 86
Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč
Sleva ZK: 0.00Kč K úhradě: 29.00Kč
Placeno v hotovosti: 29.00Kč

Odesílatel

ČESKÁ 'ABLYN' JINÝ ASOCIACE
PL B KOHOUTA 914, VYSOKÉ MÝTO
566 01

Adresát

MESTSKÝ ÚŘAD
STAVEBNÍ ÚŘAD
NA M. PLK. KOVÁČA 1
538 04 LUZE

Dobírka Kč

0.00

Udaná cena Kč

XXXXXXXXXX

Druh zásilky

Hmotnost

Cena služby

R

0.009kg

29.00Kč

Podací číslo

Poznámka (doplnkové služby)

Placeno v hotovosti

RR344574275CZ

29.00Kč

11-036 (10-06)



Česká pošta, s.p.
IC 47114983