



ČESKÁ
ASOCIACE

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

Městský úřad
Stavební úřad
Nám. Plk. Koukala 1
538 54 Luže

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
465 382 381

Datum:
4.11.2015

VĚC: V. opakovaná žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

kontrolní prohlídkou dne 22.10.2015 bylo zjištěno, že na základě naší opakované žádosti z 25.02.2015 byly odstraněny dvě překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto **v souladu se Stavebním zákonem č.350/2012 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme** ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:

V budově Městského úřadu na adrese Nám. Plk. Koukala 1, 538 54 Luže

- 1) Doplnit madlo na vstupních dveřích.

V budově Městské knihovny na adrese Komenského 87, 538 54 Luže

- 1) Vhodně umístit zvonek (max výška 1200mm), který je umístěn ve výšce 1400mm a doplnit ho o piktogram.

V budově Veřejného WC adrese Nám. Plk. Koukala 1, 538 54 Luže

- 1) Odstranit samozavírač u vstupních dveří, který znemožňuje plně otevřít dveře.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465382381

V budově ZŠ na adrese Žižkova, 538 54 Luže

- 1) U hlavních vstupních dveří doplnit informaci o možnosti použití vedlejšího vstupu.
- 2) U vstupních dveří vedlejšího vstupu odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo, v opačném případě vhodně umístit před výše zmíněné dveře zvonek (do v. max. 1200mm) pro přivolání dopomoci.
- 3) Doplnit kontrastní značení vstupních prosklených dveří ze zádveří do šaten.

V budově Zdravotního střediska na adrese Družstevní 213, 538 54 Luže

- 1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.
- 2) Doplnit madlo na dveřích toalety pro imobilní.
- 3) Doplnit piktogram na dveřích toalety pro imobilní.
- 4) Zámek u dveří toalety pro imobilní vyměnit za odjistitelný zvenku.
- 5) Doplnit WC imobilní věšáčkem na oděvy do výšky 1200mm.

V budově Domu s pečovatelskou službou na adrese Na Výsluní 9, 538 54 Luže

- 1) U hlavních vstupních dveří doplnit informaci o možnosti použití vedlejšího vstupu.
- 2) Doplnit madlo na vstupních dveřích u vedlejšího vstupu.
- 3) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.


V budově Informačního centra Nám. Plk. Koukala 1, 538 54 Luže

- 1) Vhodně umístit zvonek s piktogramem pro přivolání dopomoci.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**
Pavlna Shánělová, konzultantka bezbariérových řešení
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 774 554 721, e-mail: pavlna.shanelova@caacz.cz

S pozdravem


.....
podpis / razítko



Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

Podací lístek

Vyplní pošta: 01 Všeobecné služby		
0000058700007 110 Cena služby		34,00 Kč
04.11.15	0,010kg	20115
Cena:	0,00 Kč	Objekt:
Slava Zl. 0,00 Kč	X Úhradě:	00 01 Kč
Placeno v hotovosti		34,00 Kč
Odesílatel		
.....		
.....		
*Tel. číslo: + 4 2 0:		*Kód zákazníka (odesílatele)
*E-mail:		
Adresát		Dobírka Kč
.....		0,00
.....		Udaná cena Kč
.....		0,00
.....		*Kód zákazníka (adresáta)
*Tel. číslo: + 4 2 0:		
*E-mail:		
Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
0	0,010kg	34,00 Kč
Podací číslo	Poznámka (dopřikové služby)	Placeno v hotovosti
0000058700007		0,00 Kč