



Statutární město Pardubice Magistrát města		Číslo dopor.
Došlo: 18 -12- 2014		Zpracovatel
Č.j.:	2/0	Uv. znak
Příl.:		

ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad
Ing. Jiří Vopršal
Štrossova 44
530 02 Pardubice

Vyřizuje:
Ing. arch. Petr Horský

Telefon:
734 392 994

Datum:
15. 12. 2014

Věc: Žádost o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb – kulturní zařízení

Vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit jménem České abilympijské asociace o. s. se sídlem v Pardubicích. Ve městě Pardubice jsme provedli mapování vybraných kulturních zařízení z pohledu jejich bezbariérové přístupnosti. Na základě tohoto mapování jsme shledali níže uvedené odstranitelné závady.

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., § 132, odst. 3, písm. e), o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, žádáme ve veřejném zájmu o odstranění překážek bezbariérového užívání staveb a to:

Divadlo 29, Svaté Anežky České 29, Pardubice

- zřízení přenosného nájezdu pro překonání schodu výšky 150 mm u hlavního vchodu
- doplnění piktogramu vozíčkáře ke zvonku u hlavního vchodu
- vyměnění zámku na dveřích bezbariérové toalety za zámek odjistitelný zvenku
- odstranění samozavírání na dveřích bezbariérové toalety
- následné doplnění vodorovného madla na dveřích bezbariérové toalety na straně zavírání
- doplnění piktogramu vozíčkáře na dveřích bezbariérové toalety

Galerie na Příhrádku, Příhrádek 5, Pardubice

- doplnění zvonku do výšky 900 mm s piktogramem vozíčkáře u hlavního vstupu
- doplnění vodorovného madla na dveřích bezbariérové toalety


Kulturní dům Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice

- doplnění zvonku do výšky 900 mm s piktogramem vozíčkáře u hlavního vstupu

ABC Klub, Štolbova 2665, Pardubice

- vyměnění zámku na dveřích bezbariérové toalety za zámek odjistitelný zvenku
- doplnění madla na dveře bezbariérové toalety na straně zavírání a háčku na oděv na bezbariérové toaletě

S pozdravem



Pro bližší informace k odstranění závad:

Ing. arch. Petr Horský
mapování bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o. s.

Sladkovského 2824

530 02 Pardubice

Tel.: +420 734 392 994

petr.horsky@caacz.cz