

| 15. římskokatolická farnost ó arcid kanství Pardubice | |
|--|--|
| adresa | Kostelní 92, Pardubice 530 02 |
| telefon | +420 466 769 260, +420 605 219 634 |
| e-mail | farpar@volny.cz |
| web | www.farnost-pardubice.cz |
| Parkování | Vyhrazené 1 x na Wernerov náb eflí + 1 x naproti p es silnici p ed obchodním domem Grand. |
| Vstup | P ístupný s dopomocí ó zvonek. P ed vstupními dve mi zvonkový panel (intercom) ve v. 1400mm. Na vstupu do budovy práh v. 50mm. Vstupní dvouk ídlé dve e o – k ídla 700mm (se samozavíráním, bez madla). V zádve í p ede dve mi zvonkový panel (intercom) ve v. 1430mm. Dve e ze zádve í dvouk ídlé o – k ídla 700mm (se samozavíráním, bez madla) ó dve e uzam ené. |
| Interiér | P ístupné 1.NP. V 1.NP: Podatelna, U ebna a Hovorna ó dve e –. 800mm. 2.NP: Sál ó dve e –. 900mm, Knihovna ó dvouk ídlé dve e co – k ídla 600mm s prahem v. 35mm. |
| Výtah | Propojuje 1.NP ó 2.NP. Kabina výtahu malých rozm r (–. 910mm x hl. 1050mm). Ve výtahu není zrcadlo. |
| Schodi-t | Schodi-t opat ené po jedné stran madlem. |
| WC | P ístupné ó závada (1.NP). WC kabina –. 1860mm x hl. 1440mm. Na dve ích do WC kabiny není odjistitelný zámek zven í. Ve WC kabin vý-ka mísy 440mm, odsazení WC mísy od zadní st ny 500mm. Signaliza ní systém nouzového volání není. |
| Mapováno | 2/2018 zpracoval: R. Zamastilová |



římskokatolická farnost ó arcid kanství Pardubice