

19. Palác Pardubice – Fokus Optik	
adresa	Masarykovo nám. 2799, 530 02 Pardubice
telefon	469 800 123 – infostánek Palác Pardubice 469 800 111 – recepce 466 536 553 – Fokus Optik
web	www.palacpardubice.cz – Palác Pardubice
mail	info@fokusoptik.cz
Parkování	vyhrazené pro ZTP 26x v podzemních garážích
Vstup	<p>přístupný 5x,</p> <p>od Třídy Míru dveře automaticky ovládané, šířka dveří 2000mm dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 2000mm</p> <p>z Masarykova náměstí dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 1800mm</p> <p>od Palackého třídy před vstupem je podélný sklon 10% přímo do dveří, práh výšky 10mm, dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm dveře zádveří automaticky ovládané, šířka dveří 1600mm</p> <p>od polikliniky Kolf dveře karuselové, automaticky ovládané, tlačítko na zpomalení rychlosti otáčení pro vozíčkáře a kočárky ve v. 1100 mm</p> <p>od hotelu Labe dveře automaticky ovládané, šířka dveří 1200mm dveře zádveří otevíravé, šířka křídla 800mm, dveře mají samozavírání a nemají madlo</p>
Interiér	<p>přístupný</p> <p>Fokus Optik se nachází v 1.NP obchodního domu Palác Pardubice, nejbližší vstupu z Masarykova náměstí.</p> <p>Vstupní dveře do obchodu automaticky ovládané - stále otevřené.</p> <p>Jednání se zákazníkem probíhá u jednacího stolu v. 740mm. Měření zraku za pomoci přístroje se provádí ve vyšetřovně, která je umístěna v zadním prostoru prodejny, š. dveří 800mm.</p>
Výtah	<p>přístupný 6x,</p> <p>2x u vstupu od Třídy Míru (1.PP – 3.NP) kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1650mm dveře samočinně vodorovně posuvné š. 900mm, není sedátko</p> <p>u vstupu od polikliniky (1.PP - 2.NP) kabina výtahu š. 1700mm x hl. 1600mm dveře samočinně vodorovně posuvné š. 1200mm, není sedátko</p>



	<p>2x u vstupu od hotelu Labe (1.PP – 1.NP) kabina výtahu š. 2050mm x hl. 1900mm dveře samočinně vodorovně posuvné š. 1400mm</p> <p>do multikina Cinema City (2.NP - 3.NP) kabina výtahu š. 1100mm x hl. 1400mm dveře samočinně vodorovně posuvné š. 900mm, není sedátko</p>	
WC	<p>2x přístupné,</p> <p>v 2. NP u výtahu do multikina WC kabina š. 1600mm x hl. 2450mm, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání, v kabině je instalován přebalovací pult</p> <p>v 3. NP u kongresového centra WC kabina š. 1580mm x hl. 2400 mm, není odpadkový koš, není háček na oděv, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání</p> <p>2x přístupné – závada,</p> <p>v 1. NP WC otvírá na dálku elektronicky ostraha OC – Zvonek na ostrahu je ve výšce 1150 mm. Vedle dveří je signalizace čekejte/vstupte. V případě problémů se systémem vstupu podávejte písemně podepsané stížnosti na informacích. WC kabina š. 2100mm x hl. 2200 mm (zúžení v prostoru u mísy na š. 1300mm), není odpadkový koš, není zámek odjistitelný zvenku, není háček na oděv, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání</p> <p>v 2. NP WC otvírá na dálku elektronicky ostraha OC – Zvonek na ostrahu je ve výšce 1150 mm. Vedle dveří je signalizace čekejte/vstupte. V případě problémů se systémem vstupu podávejte písemně podepsané stížnosti na informacích. WC kabina š. 2100mm x hl. 2200 mm (zúžení v prostoru u mísy na š. 1330mm), není odpadkový koš, není zámek odjistitelný zvenku, není háček na oděv, WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání</p>	
Přemapováno	7/2017	zpracoval: R. Zamastilová



Palác Pardubice - vstup od Tržiny



Vstup od Masarykova náměstí



Vstup od ulice Palackého



Vstup od Polikliniky Kolf



Vstup od hotelu Labe



Fokus Optik – Palác Pardubice