ČESKÁ ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE

17.	**Krajský úřad Pardubického kraje - Budova A a B**
adresa	Budova A - nám. Komenského č.p. 125, ul. Jahnova č.p. 127,ul. Klášterní 124, Budova B – nám. Republiky č.p.12, Pardubice 532 11
telefon	+420 466 026 111
e-mail	posta@pardubickykraj.cz
web	www.pardubickykraj.cz
Parkování	Nejbližší vyhrazená stání : Wernerovo nám. 1x , před Krajským soudem + Okresním soudem (Na Třísle) 3x, ve dvoře z ul. Klášterní 1 x (budova A), obecné ve dvoře, dle předchozí domluvy (budova B). Parkovací dům Pardubického kraje (Budova D).
Odbory	**1.PP:** Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezka – Krajské sdružení hasičů Pk **Budova A:** **1.NP:** Recepce, Informace, Kancelář hejtmana (odd. krizového řízení), Kancelář ředitele úřadu (odd. hospodářské správy, odd. veřejných zakázek), Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (odd. vnitřních věcí Stát. občanství, odd. živnostenského podnikání) **2.NP:** Hejtman, Náměstci hejtmana, Členové rady Pk, Kancelář hejtmana(ekonom odboru, odd. sekretariátu), Restaurační klub, Zasedací sál ZPk, **3.NP:** Členové rady Pk, Kancelář hejtmana (odd.komunikace a vnějších vztahů), Ředitel úřadu , Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad(vedoucí odboru, odd. organizační, odd. právní a veřejných zakázek), Kancelář ředitele úřadu (vedoucí kanceláře, odd. informatiky) **4.NP:** Ředitel úřadu (odd. personálních věcí a vzdělávání, odd. interního auditu), Kancelář ředitele úřadu (odd. kontrolní), Odbor zdravotnictví (vedoucí odboru, právník odboru, odd. zdravotních služeb, odd. ekonomické), Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (odd. sportu a cestovního ruchu) **Budova B:** **1.NP:** Odbor dopravy a silničního hospodářství (odd. dopravní obslužnosti, ekonom odboru), **2.NP:** Předsedové výboru ZPk, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Krajská hospodářská komora Pk **3.NP:** Odbor finanční (vedoucí odboru, právník odboru, odd. rozpočtu a financování, odd. účetnictví, odd. přezkumu hosp.obcí a DSO, Odbor rozvoje (vedoucí odboru, právník odboru, odd.územního plánování, odd. projektového řízení, odd. programové pomoci EU) **4.NP:** Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (odd. kultury a památkové péče), Odbor rozvoje (ved. region. rozvoje, odd. projketového řízení), Odbor školství (vedoucí odboru, právník odboru, odd. organizační a vzdělávání, odd. ekonomické), Regionální rozvojová agentura Pk
Vstup	Krajský úřad (budova A a budova B) tvoří několik budov. **Budova A** je označení pro č.p. 125 (nám. Komenského), č.p.124 (ul.Klášterní) a č.p. 127 (ul. Jahnova). **Budova B** je označení po č.p.12 (nám. Republiky).

	přístupný – zvonek (z nám. Komenského čp. 125 – Budova A) Přístupová komunikace – drobná žulová kostka. Před vstupem schody. Bezbariérový přístup do budovy řešen 2 rampami – zprava a zleva. Obě rampy o š. 1170mm, dl. 4m, sklonu 8,5%. Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 1000mm (se samozavíráním, bez madla). Před vstupem zvonek s piktogramem ve v. 1250mm. Za dveřmi schody do zvýšeného 1.NP a výtah. **přístupný - zvonek** (z ul. Klášterní čp. 124 – Budova A) Přístupová komunikace – hrubá + drobná žulová kostka. Tento vstup je vhodné využít především při záměru vstupu do jednacího sálu Rady s parkováním přímo ve dvoře. Vjezd do dvora průjezdem – brána uzavřená. Na bráně je zvonek – dosažitelný z auta v rámci individuálních možností. Bezbariérový vstup do budovy po rampě o š. 1080mm, dl. 3m, sklonu 12,6%. Rampa je po jedné straně opatřena zábradlím. Před vstupem rovná pochozí plocha (š. 1460mm x hl. 1150mm). Vstupní dveře (uzamčené) o š. 950mm . Dveře ze zádveří (uzamčené) o š. 900mm. Při vjezdu do dvora je nutné se domluvit s pracovníkem úřadu na odemknutí dveří, případně se domluvit telefonicky předem. **vedlejší vstup přístupný (plošina)** (z Jahnovy ulice č.p. 127 – Budova B) Vstup do budovy v úrovni pochozí plochy.Vstupní dveře dvoukřídlé s automatickým ovládáním, otevíravé ven. Šířka vstupu 1280mm. Za vstupem schody (10x) , výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP řešen svislou plošinou. Plošina je samoobslužná – š.1100mm x hl.1300mm , nosnost 400kg. **přístupný s dopomocí** (z nám. Republiky č.p. 12 – Budova B) Přístupová komunikace – drobná žulová kostka. Nad osou hlavních vstupních dveří je umístěn akustický orientační majáček.
	Před vstupem umístěn piktogram označující bezbariérový vstup. Před vstupem není informace (piktogram) se směrovým značením k bezbariérovému vstupu z Jahnovy ulice. Před vstupem 2 schody, opatřené rampami. Obě rampy o š. 1100mm, dl. 1160mm, sklonu 10,5%. Za vstupem schody (6x), výškový rozdíl do zvýšeného 1.NP řešen dvouramennou rampou: 1.rameno sklon 12,9%, š.1150mm, délka 1870mm, podesta š. 2600mm x hloubka 1100mm, 2.rameno sklon 12,5%, š. 1120mm, délka 4,7m. Rampa opatřena po obou stranách zábradlím v. 1100mm. Nad rampou a nad schody dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm – stále otevřené.
Interiér	Za vstupními dveřmi do budovy A (z nám. Komenského) jsou Informace - dveře o š. 900mm (se samozavíráním, bez madla). Výška pultu 1120mm. Dále za vstupem výtah , vedle výtahu je informační tabule o rozmístění odborů Krajského úřadu. Jednací sál Rady (1.NP budova A) – přístup dveřmi o š. 960mm. Vstupní dveře do sálu dvoukřídlé o š. otevíravého křídla 750mm. Podatelna MmP (1.NP budova B)– dveře o š. 950mm (bez samozavírání, bez madla), pult bez snížení ve v. 1070mm. Recepce (1.NP budova B) - pult bez snížení ve v. 1000mm. U Recepce je orientační tabule s informací o rozmístění odborů Magistrátu města Pardubic a odborů Krajského úřadu s půdorysným plánkem budovy A a B.

	Terminály na pořadové lístky – tlačítka ve v. 1070mm. Propojením budov došlo k výškovým rozdílům v interiéru, které jsou řešeny v jednotlivých patrech rampami. 1.NP: Výškový rozdíl mezi budovou A a B - rampa š. 1100mm , dl. 3470mm , sklon 13,7% , opatřená po obou stranách zábradlím. Ostatní rampy v interiéru splňují požadavky na bezbariérové užívání.
Výtah	Výtah u vstupu z Jahnovy ul. (Budova B) . Propojuje 1.NP – 4.NP. Kabina Výtahu š. 1050mm x hl. 1500mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 800mm. V kabině výtahu není zrcadlo (prosklený výtah) a sedátko. Výtah za vstupem z nám. Komenského č.p.125 (Budova A). Propojuje 1.PP – 4.NP. Kabina výtahu š. 1090mm x 2100mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné š. 900mm. Výtah je průchozí.
Schodiště	V interiéru jsou schodiště opatřená po jedné nebo obou stranách zábradlím/madly.
WC	**přístupné – závada** (budova B) v 1.NP WC předsíň š. 3430mm x 1520mm. Dveře do WC předsíně otevírané dovnitř š. 940mm. WC kabina š. 1600mm x hl. 2470mm. Dveře š. 900mm. Výška WC mísy 520mm. Madlo u umyvadla není. Ve WC kabině není signalizační systém nouzového volání. **přístupné – závada** (budova A) v 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou totožná. WC kabina š. 1580nmm x hl. 1750mm. Dveře š. 800mm, na dveřích krátké madlo dl. 400mm. Ve WC kabině (ve 2.NP) není madlo vlevo u mísy, ve WC kabině je přebalovací pult. Na bezbariérovém WC ve všech podlažích není signalizační systém nouzového volání.
Přemapováno	10/2021 zpracoval: R. Zamastilová

Vstup z nám. Republiky č.p.12
(za vstupem dvouramenná rampa)

Bezbariérový vstup z ul. Jahnovy č.p.127

Vstup z nám. Komenského č.p.125

Vstup z ul. Klášterní č.p. 124(přes dvůr)