2. Magistrát mĚsta Pardubic - Radnice

Adresa: Pernštýnské námĚstí 1
530 21 Pardubice

Telefon: +420 466 859 111
e-mail: **posta@mmp.cz**
Web: **http://www.pardubice.eu**
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/

Trakt A (pŘední budova)
I.NP: KanceláŘ tajemníka (Odd. personální, Odd. spisové služby), ObŘadní síŇ, PŘípravna, vstup do společenského sálu ĚĚ po schodech (není bezbariérový), Informace, Podatelna, Odbor školství, kultury a sportu (Odd. kultury a cestovního ruchu)
II.NP: Primátor, Sekretariát primátora, NámĚstci primátora, Sekretariát námĚstkŮ, KanceláŘ primátora (OddĚlení organizační), Odbor rozvoje a strategie, ZprostŘedkující subjekt ITI, Zasedací síŇ rady, Historický sál
III.NP: Tajemník, Sekretariát tajemníka (Útvar interního auditu), KanceláŘ tajemníka (Odd. právní), KanceláŘ primátora (Úsek vnĚjších vztahŮ, Úsek tiskový), Odbor školství, kultury a sportu (OddĚlení ekonomické).

Trakt B (zadní budova)
I.NP: KanceláŘ tajemníka (Odd. hospodářské správy, Úsek provozní, Úsek autoprovozu), Odbor školství, kultury a sportu (Odd. školství)
II.NP: Ekonomický odbor (Odd. účetnictví), Společenský sál (bezbariérový vstup)
III.NP: Ekonomický odbor (Odd. rozpočtu), zasedací místnost ekonomického odboru, Galerie

Parkování: 1 x vyhrazené před vedlejším vstupem ĚĚ Wernerovo nábřeží. PŘístup k vedlejšímu vstupu z parkovištĚ po hrubé historické dlažbĚ - bez výškových rozdílŮ.

Vstup: Nade dveřmi hlavního vstupu je umístĚn akustický orientační majáček. U hlavního vstupu je odkaz na vedlejší bezbariérový vstup.
Hlavní vstup nepŘístupný (z Pernštýnského námĚstí). PŘed vstupem 5 schodŮ. Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 900mm (bez madla, se samozavíráním) otevíravé dovnitř.
Vedlejší vstup pŘístupný ĚĚ zvonek (z Wernerova nábřeží). PŘed vstupem zvonek ve v. 1200mm. Vstupní dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 1260mm s automatickým ovládáním, otevíravé dovnitř. Po zazvonění na přivolávací zvonek pracovník Radnice automatickým dálkovým ovládáním dveře otevře.
Budova Radnice je rozdĚlena na Trakt A (přední budova) a Trakt B (zadní budova).
Za vstupními dveřmi vedlejšího vstupu (v prŮjezdu) jsou vlevo dveře vedoucí k výtahu, který propojuje I.NP až III.NP zadní budovy (trakt B). PŘede dveřmi je zvonek ve v. 1017mm nad schodem v. 180mm s odsazením 530mm ĚĚ slouží klientovi pro přivolání dopomoci nebo při odchodu z budovy pro otevření vedlejších vstupních dveří. Vstupní dveře plné o š. 870mm (bez samozavírání, bez madla) otevíravé do zádveří.

Naproti vedlejšímu vstupu přes dvůr jsou dveře vedoucí k výtahu, který propojuje I.NP až III.NP přední budovy (trakt A). Vstupní dveře o š. 1000mm (se samozavíráním se zpomalením).

Interiér: **<u>Trakt A (přední budova)</u> - přístupný s dopomocí**

I.NP: V zádveří nad schody (u hlavního vstupu) jsou Informace a Podatelna ï v.okénka 1017mm se sníženou manipulační plochou ve v. 650mm a hl. 200mm, u info okénka zvonek ve v. 1200mm. Vstup k Obřadní síni, Přípravny a Společenskému sálu dvoukřídlými dveřmi o š.obou křídel 600mm. Dveře vedoucí do Obřadní síně, Přípravny , z Přípravny do Obřadní síně dvoukřídlé o š.obou křídel 600mm. Při konání akcí jsou obě křídla dveří otevřená.
Vstup do společenského sálu není v I.NP bezbariérový, bezbariérový přístup je pouze k šatnám a do předsálí (pod schodišťem).

Výtah: **<u>Trakt A (přední budova)</u>**

Kabina š. 1100mm x hl. 1400mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 900mm. V kabině výtahu není sedátko a zrcadlo.

WC: **přístupné ï závada (III.NP přední budova)**

Dveře do 1. předsíně dvoukřídlé o š. křídla 600mm bez madla, otevíravé dovnitř. Předsíň š. 2340mm x hl. 2190mm. Pro vstup do předsíně je nutné dopomoci druhé osoby z důvodu otevření 2. křídla dveří. Dveře do 2. předsíně o š. 900mm (bez madla), otevíravé ven. Předsíň š. 2670mm x hl. 1630mm. Dveře do WC kabiny s madlem dl.450mm. WC kabina š. 1660mm x hl. 1360mm. Výška sedátka 530mm (WC mísa na soklu). Háček na oděvy ve v. 1750mm. Ve WC kabině není signalizační systém nouzového volání.
Informace: WC se bude rekonstruovat.

Interiér: **<u>Trakt B (zadní budova)</u> ï přístupný s dopomocí**

II.NP: <u>Společenský sál</u> přístupný 2 x dvoukřídlými dveřmi o š. obou křídel 650mm.
III.NP: Vstup na galerii společenského sálu 2 x dvoukřídlými dveřmi o š. obou křídel 650mm. Ve dveřích práh v. 50mm.

Výtah: **<u>Trakt B (zadní budova)</u>**

Kabina š. 1110mm x hl. 1300mm. Dveře samočinné vodorovně posuvné o š. 900mm. Výtah je průchozí. V kabině výtahu není sedátko.

WC: **přístupné (II.NP zadní budova B)**

WC kabina š. 2150mm x hl. 1960mm. Ve WC kabině není signalizační systém nouzového volání.

Hlavní vstup **nepřístupný,** vedlejší vstup **přístupný ï zvonek.**
Interiér **přístupný s dopomocí.**
WC (trakt A) **přístupné ï závada.**
WC (trakt B) **přístupné.**

Hlavní vstup (Pernštýnské nám.)

Vedlejší vstup (Wernerovo nábř.)

PŮdorysné schéma a vertikální průřez budovy Radnice

pošmapováno 8/2016