29. Státní okresní archiv Pardubice

Adresa: Bělobranské nám. č.p.1
530 02 Pardubice

Telefon: +420 466 009 601
e-mail: archiv.pce@archivpu.cz
spisova.sluzba@archivpu.cz

1.NP Badatelna

Parkování: Obecné před budovou nebo ve dvoře archivu (pro klienty).

Vstup: **přístupný - zvonek**
Před vstupem 3 schody, bez zábradlí. Vstup do budovy řešen rampou. Rampa o sklonu 10%, šířce 790mm a délce 4, opatřená zábradlím po obou stranách. Vstupní dveře o š. 900mm (bez samozavírání, bez madla) otevíravé ven. Před vstupními dveřmi zvonek.

Interiér: **přístupné 1. NP**
Dveře ze zádveří do badatelny o š. 900mm, otevíravé dovnitř. Zádveří hl. 1350mm. Stoly v badatelně ve v. 730mm umožňují podjetí vozíkem
Ve 2.NP v interiéru 1 schod v. 160mm.

Výtah: Výtah propojuje 1.NP - 3.NP.
Přístupný vedlejším vstupem z boku budovy a pouze za doprovodu pracovníka archivu (v případě expozice). Nutno domluvit - výtah uzamčený. Přístup k výtahu přes dvůr - schod v. 50mm, dvoukřídlé dveře o š. otevíravého křídla 800mm – uzamčené. Kabina výtahu š. 1100mm x 1800mm. Dveře do výtahu mechanicky otevírané o š. obou křídel 1100mm.

WC: **přístupné – závada** (1.NP)
WC kabina š.1320mm x hl. 1460mm. Odsazení WC mísy od zadní stěny 625mm. Ve WC kabině není signalizační systém nouzového volání.

Informace:
Vedlejší vstup není oficiálním vedlejším vstupem (schod v.50mm), proto není u vstupních dveří označen jako vedlejší bezbariérový vstup.

Vstup **přístupný - zvonek.**
Interiér **přístupné 1.NP.**
WC **přístupné - závada.**

přemapováno: 6/2016

Rampa pŚed vstupem

Vstup do budovy

pŚemapováno: 6/2016