



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad

Přelouč

Odbor stavební, p. Lubomír Novotný

Československé armády 1665

Přelouč

535 33

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
774 554 726

Datum:
17.6.2016

Věc: Šestá opakovaná žádost o odstranění závad

Vážený pane,

kontrolní prohlídkou dne 12.5.2016 a 7.6.2016 bylo zjištěno, že na základě naší páté opakované žádosti z 23.11.2015, nebyly provedeny žádné odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to :

Finanční úřad, Tůmy Přeloučského 1500, Přelouč – doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře a prosklené stěny i v zádveří. Doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře a dveře v zádveří na straně zavírání. Z těchto dveří odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). Je možnost také vyměnit samozavírače za samozavírače se zpožděným zavíráním nebo u vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře (do výše max. 1200 mm a 500 mm od pevné překážky) pro přivolání pracovníka finančního úřadu.

Úřad práce, K.H.Máchy 908, Přelouč – u WC imobilní vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku, doplnit informační tabulku na dveře kdo má klíč.

Česká pošta, Pardubická 115, Přelouč – doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře a prosklené stěny i v zádveří. Doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře a dveře v zádveří na straně zavírání. Z těchto dveří odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). Je možnost také vyměnit samozavírače za samozavírače se zpožděným zavíráním nebo u vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře (do výše max. 1200 mm a 500 mm od pevné překážky) pro přivolání pracovníka pošty.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Přeloučská poliklinika, Libušina 203, Přelouč – u bočního vstupu do budovy, který je vyznačen jako bezbariérový, doplnit vodorovné madlo na straně zavírání.

Dětské oddělení, Libušina 1379, Přelouč - Doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře na straně zavírání.

Praktický lékař, lymfodrenáže, Libušina 1379, Přelouč – Doplnit chybějící vodorovné madlo na vstupní dveře na straně zavírání. Doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké na prosklené vstupní dveře.

Budova KASI-MONTIFER, Hradecká 1383, Přelouč - na prosklených dveřích v zádveří a prosklených stěnách doplnit kontrastní značení pro osoby slabozraké. Doplnit ve výtahu u ovladače příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby.

Zubní ordinace. Ušní, nosní, krční ordinace, Sladkovského 420, Přelouč - doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní, vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku, doplnit na dveře piktogram vozíčkáře. Před vstupní dveře do budovy umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře ve výšce 900 mm od pochozí plochy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm pro přivolání pracovníka ordinace.

Zubní ordinace, Arnoštova 288, Přelouč – u zadního vstupu umístit zvonek ve výšce 900 mm od pochozí plochy s piktogramem vozíčkáře s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm pro přivolání pracovníka ordinace. Doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní, vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku.

Zubní ordinace, Pražská 17, Přelouč – doplnit chybějící vodorovné madlo na dveřích na straně zavírání u WC imobilní, vyměnit zámek za zámek odjistitelný zvenku.

Dům s pečovatelskou službou, Sluneční 1516, Přelouč – u vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje) a doplnit vodorovné madlo na straně zavírání. Je možnost také vyměnit samozavírač za samozavírač se zpožděným zavíráním. Doplnit ve výtahu u ovladače příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby.

Domov důchodců, Libušina 1060, Přelouč – Doplnit chybějící vodorovné madlo na nové dveře na stranu zavírání u vstupu z budovy do zahrady.

Dům s chráněnými byty, Sluneční 1414, Přelouč – vodorovné madlo na dveřích v zádveří přidělat na stranu opačnou než jsou závěsy.

Lékárna U Zlatého raka, Zborovská 51, Přelouč – u vstupních dveří odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje). Je možnost také vyměnit samozavírač za samozavírač se zpožděným zavíráním. Umístit u vstupních dveří zvonek s piktogramem vozíčkáře ve výšce 900 mm od pochozí plochy pro přivolání pracovníka lékárny.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte na adrese :

Česká abilympijská asociace, z.s.
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Sladkovského 2824
Pardubice
tel. : 774554726
e-mail : irena.caslavkova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 07363156 DIČ: CZ67362158
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
Irena Čáslavková
konzultantka bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády