

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465 382 381

Městský úřad Vysoké Mýto		Číslo jednací:	Počet listů dok.: Počet příloh.: Počet listů př.:
Došlo dne:	30 -04- 2014		Zpracovatel:
Čas doruč.:			
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisová značka:	Evidenční číslo:
	Skartační lišta:		

Městský úřad Vysoké Mýto

Stavební úřad
Pan Ing. Karmín Luboš
B.Smetany 92
Vysoké Mýto
566 01 Vysoké Mýto

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
465 382 381

Datum:
31.03.2014

VĚC: Opakovaná žádost o odstranění závad

Vážená paní, vážený pane,

kontrolní prohlídkou v měsíci únoru a březnu bylo zjištěno, že na základě naší opakované žádosti z 30.10.2012 a žádosti z 28.3.2013 byly provedeny pouze některé odstranitelné překážky bezbariérového užívání staveb v ní uvedené.

Proto **v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., § 132 odst. 3 písm. e), opakovaně žádáme ve veřejném zájmu o jejich odstranění, a to:**

V budově Lékárny U Zlatého orla na adrese nám. Přemysla Otakara II. 19, 566 01 Vysoké Mýto

1) U vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do výšky max.1200mm) pro přivolání pracovníka lékárny.

V budově Lékárny Antica na adrese Husova 184, 566 01 Vysoké Mýto

1) U vstupní branky vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max.1200mm) pro přivolání pracovníka lékárny.

V budově České pošty, s.p. na adrese B.Smetany 3, 566 01 Vysoké Mýto

1) Na vstupních prosklených dveřích a na dveřích ze zádveří do prostoru pošty doplnit kontrastní značení.

2) Na obou dveřích odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovná madla, v opačném případě vhodně umístit před vstupní dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání dopomoci - Nevhodně umístěný zvonek pro přivolání dopomoci, který by měl být umístěn cca 500 mm od pevné překážky a ve výšce 900 mm.

V budově České spořitelny, a.s. na adrese B. Němcové 190, 566 01 Vysoké Mýto

1) Na obou výše zmíněných dveřích odstranit samozavírače (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru) a poté doplnit vodorovné madlo na vstupních dveřích, v opačném případě vhodně umístit před vstupní dveře zvonek (do v. max.1200mm) pro přivolání dopomoci - Nevhodně umístěný zvonek pro přivolání dopomoci, který by měl být umístěn cca 500 mm od pevné překážky a ve výšce 900 mm.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel: 465 382 381

V budově ČSOB na adrese nám. Přemysla Otakara II. 215, Vysoké Mýto 566 01

1) Na vstupních dveřích odstranit samozavírač (pokud to není požadavek Hasičského záchranného sboru), v opačném případě u vstupních dveří vhodně umístit zvonek s piktogramem (do v. max. 1200mm a min. 500mm od pevné překážky) pro přivolání pracovníka banky.

V budově ZŠ Jiráskova 1. stupeň na adrese Nám. Pod Kaštany 720, Vysoké Mýto 566 01

Na bezbariérovém WC v 1. a 2. patře :

- 1) Doplnit pevné a sklopné madlo u WC mísy.
- 2) Ve WC kabině doplnit háček na oděvy (max. do v. 1200mm).
- 2) Na dveřích do WC kabiny doplnit vodorovné madlo a vyměnit zámek za odjistitelný zvenčí.

Výše uvedené závady bezbariérového užívání a jejich odstranění lze konzultovat v našem konzultačním středisku bezbariérovosti. Kontaktovat nás můžete na adrese:

Česká abilympijská asociace, o.s., **Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti,**
Pavlna Shánělová, konzultantka bezbariérových řešení

Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 774 554 721 , e-mail: pavlna.shanelova@caacz.cz

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Pl. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
774 554 721

.....
podpis / razítko