

Ing. Radim Loukota

Bratřanců Veverkových 2717
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	14.9.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Kunědice
Stavebník: obec Kunědice
Projektant: Ing. Loukota, Bratřanců Veverkových 2717, Pardubice

Č. zakázky: 11/09/100/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Výstavba chodníku podél silnice III/2984 - Kunědice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výškový rozdíl chodníku a silnice na přechodu musí být max. 20 mm – příl.1 bod 1.1.1.
- 2) Průchozí prostor kolem vodících linií (na přechodu) musí být min. 900 mm ve spádu 2 %
- ČSN 73 6110
- 3) Musí být dodržen vizuální kontrast sloupů VO a svislého dopravního značení
- dle příl.1, bod 1.2.11.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení při současném dodržení připomínek 1 – 3. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (celková situace stavby , TZ bod 4.)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

..... PUKANA' 11
jméno

..... 21/4 2011
datum

..... Pukana' 11
podpis