



Česká  
Abilympijská  
Asociace

108

**Mellerová Ivana**

Ke Mlýnu 10  
Pardubice  
530 06

Vyřizuje: Telefon: Datum:  
Bělohávková Alena 466 797 085 3.10.2011  
774 410 012

**VĚC:** Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Krčál Jaroslav, 17. listopadu 512 , Pardubice a Mellerová Ivana, Ke Mlýnu 10,  
Pardubice 6  
Projektant: Ing. arch.Petráň, Štrossova 567, Pardubice  
Č.zakázky: 11/10/108/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Dětský klubík Pardubice,,**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1., § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Předložená dokumentace řeší přímý vstup ke vstupním dveřím rampou ( v **půdorysu 1NP uvedeno 6 % - přepočtem uvedeného UT v PD tedy – 0,300 je na délku 1500 mm rampa ve sklonu 20 %** )  
NENÍ ŘEŠENA :
  - a) plocha před vstupem do budovy min. 1500 x 1500 mm ve sklonu max. 2 % - příl. 3,bod 1.1.1. a 1.1.2.
  - b) rampa smí mít sklon max. 6,25 % ( **ne 20 %** ) – příl.3 bod 2.1.1. a při navrženém řešení i madla dle příl. 3, bod 2.1.6.



Česká  
Abilympijská  
Asociace

- 2) Bezbariérová kabina WC nesmí být přístupná přímo z pobytové místnosti - § 7 odst. 1
- 3) PD v Úpravě WC neřeší délku WC mísy tj. 700 mm mezi čelem mísy a zadní stěnou – příl 3, bod 5.1.4.
- 4) STZ se odkazuje na neplatnou bezbar. vyhlášku ( 369/2001 Sb. ) a neřeší v souladu a vyhláškou 499/2006 Sb. příloha 1 „o rozsahu a obsahu proj. dokumentace ..“ :
  - a) bezbariérové úpravy hlavního křídla vstupních dveří
  - b) nášlapné vrstvy pochozích ploch
  - c) bezbariérové úpravy pro osoby slabozraké
  - d) případné čistící zóny
  - e) bezbariérové řešení alespoň jednoho stolu
  - f) podmínky bezbariérového užívání stavby

#### Závěr:

**Proti vydání rozhodnutí o změně ve způsobu užívání stavby máme námitky a doporučujeme vyzvat stavebníka k odstranění výše uvedených nedostatků, jelikož v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu stanovené zákonem 183/2006 Sb. § 2, odst.2, písm . e) – bezbariérové užívání staveb**

Projektová dokumentace parafována zpět: (STZ – bod 1g a 8, půdorys 1NP – nový stav, pohled jižní, Úprava WC pro osoby s omezenou schopností pohybu )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....

firma

BEJLÁKOVÁ IVANA

jméno

3. 10. 2011

datum

Belohlavková

podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 797 085 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády