



Česká
Abilympijská
Asociace

119

HELIKA a.s.
Ing. Emil Kmoníček
Beranových 65
Praha 9
199 00

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 797 085 Datum: 31.10.2011
774 410 012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický kraj
Projektant: HELIKA a.s., Beranových 65, Praha 9

Č.zakázky: 11/10/119/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Pardubická krajská nemocnice , a.s., - Multioborový pavilon „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Sloupek na rozhraní poježděné plochy před hlavním vstupem a chodníkem u parkovacího stání pro ZP musí být umístěn tak , aby byl zachován průchozí prostor kolem vodící linie v šíři 9000mm. Sloupek musí mít výšku 1000 mm a od výšky 500 mm bílo-černé pruhování (tj. 5 x 80 mm)
- 2) Varovné pásy – musí být provedeny v kontrastní barvě - příl.1 , bod 1.2.4. a s přesahem na 80 mm rampového náběhu – příl.2, bod 1.2.4.
- 3) Okénko recepcce musí být umístěno max. v 800 mm výšky – příl.1 ,bod 1.1.6.
- 4) Délka zádveří u samostatného vstupu k LSPP (1.PP) musí být min. 1500 mm-příl.1,bod 1.1.4.
- 5)Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových prostor a úprav (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. – příl. 2



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 5.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek souhlasu a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (komunikace – situace , STZ – bod 8, půdorysy 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
Sebitka o.s.
firma

.....
Klimentová
jméno

.....
11. 11. 2011
datum

.....
Belohlavková
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády