



Česká
Abilympijská
Asociace

122

Vladimír Ducheček
PROJECT.CZ

Květná 1384
Hlinsko v Čechách
539 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 797 085 774 410 012	2.11.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Hlinsko
Stavebník: Eliška Břízová, ul. Družstevní 1413, Hlinsko v Čechách
Projektant: Vladimír Ducháček, Květná 1384, Hlinsko v Čechách

Č. zakázky: 11/11/122/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Změna stavby RD č.p. 183 Hlinsko Betlém

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst.1, bod c) a odst. 2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání rozhodnutí o změně stavby nemáme námitek

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:


Povinnosti provozovatele, které budou zakotveny v provozním řádu:

- a) Přivolávací zvonek bude umístěn na levém ostění (500 mm od dveří , ve výšce 900 – 1200 mm) s piktogramem vozíčkáře a dodatkovou tabulkou
„ zvonek pouze pro hendikepované k přivolání dopomoci „
- b) Bude stanovena povinnost dopomoci tělesně hendikepovaným při vstupu do budovy a odchodu z ní určenému pracovníkovi a tato povinnost bude zakotvena v provozním řádu.
- c) Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.
- d) Alespoň jeden stůl v čajovně musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.


Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ bod 1g) , půdorys přízemí – nový stav, WC)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:


.....
firma

.....
jméno

9. 11. 2011
.....
datum

.....
podpis