



Česká
Abilympijská
Asociace

V – INŽENÝRING s.r.o.

Závodu Míru 2737
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	9.11.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Harmonie s.r.o, Brno
Projektant: CODE s.r.o, Na Vrtálně 84, Pardubice

Č.zakázky: 11/11/128/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Garáže Štefanikova - Pardubice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1) Dveře z garáží do průchodu – madlo popřípadě panikové kování musí být z prostoru stání pro ZP umístěno ve výši 800 – 900 mm. – příl.3, bod 3.1.3.

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:

Povinnosti provozovatele , které budou zakotveny v provozním řádu:

- 1) Povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru pultu nebo umístěn u dveří na WC-invalidé – obsluha restaurace
- 2 Alespoň jeden stůl v restauraci, musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

UPOZORNĚNÍ :

PD posouzena bez komunikací a zpevněných ploch.

Projektová dokumentace parafována zpět: (TZ bod 1) 24. – Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, úpravy WC kabiny pro ZP, půdorys 1.NP)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

V. Ing.
firma

SVATON
.....
jméno

10.11.2011
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohiavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády