



Česká  
Abilympijská  
Asociace

150

**Magistrát města Pardubic**

Odbor dopravy – Bc. Vodičková  
17. listopadu 303  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	14.12.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Orazenice  
Stavebník: Stavby a inženýring s.r.o., - Na Spravedlnosti 1533, Pardubice  
Projektant: Ing. Zima, K Olšině 143, Pardubice  
Č. zakázky: 11/12/150/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**ZTV Ohrazení II - SO5 komunikace**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Sloupy VO musí být vizuálně kontrastní ( viz. předané řešení – DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 ) příl.1 bod 1.2.11. , v případě většího odstupu než 200 mm musí být řešení dle příl.1 bod 1.2.10.
- 2) Příčné spády chodníků a průchozí prostor ( min. 900 mm ) na vjezdech musí mít sklon max. 2 % - příl.2, bod 1.1.2.



Česká  
Abilympijská  
Asociace

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce  
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1  
2010)

**Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že realizace výše  
uvedených připomínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

### **UPOZORNĚNÍ:**


Dle sdělení projektanta: „ Vzhledem ke skutečnosti , že místa pro přecházení není možné považovat  
pro osoby slabozraké a nevidomé za bezpečné ( rozhledové poměry ) – signální pás se neprovádí.“

Přílohy : DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011 – převzala Ing. Vodičková


Projektová dokumentace parafována zpět: ( situace – změna stavby, TZ bod 9. )


S pozdravem


**Česká abilympijská asociace, o.s.**  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 37363156 DIČ: CZ67363156 ②  
tel. 466 797 085 www.caacz.cz


  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

  
.....  
firma

  
.....  
jméno

  
.....  
datum

  
.....  
podpis