



Česká
Abilympijská
Asociace

114

Univerzita Pardubice

Studentská 95
Pardubice
532 10

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 797 085
774 410 012

Datum:
16.12.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
Projektant: Kovoprojekta Brno, a.s., Šumavská 416/15, Brno

Č. zakázky: 11/12/154/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ VAP Výukový areál Polabiny – komunikace a zpevněné plochy „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:



Česká
Abilympijská
Asociace

- 1) Vyhrazená parkovací stání musí být provedena v počtu 5 s příslušným vodorovným a svislým dopravním značením (v STZ -VAP Výukový areál Polabany - bod B 8 uvedeny 3)
- 2) Umístění parkovacích stání pro ZTP je v přímém rozporu s požadavky vyhlášky v příl.2, bod 1.1.4. tj: „ stání musí být umístěna nejbližší vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu.“
Parkovací stání jsou umístěna na větví C – nejdále od vstupu do „ VAP – Výukový areál Polabiny „ i k bez. přístupu do budovy (a k výtahu) „ EA – Výukový objekt „ (realizováno v r. 2007)
- 3) Přístup na chodník po obvodu parkoviště vyvede vozíčkáře pouze zpět do komunikace
- 4) U snížených obrub pod 80 mm (příl.2, bod 1.2.4.) musí být provedeny varovné pásy v souladu s příl. 1 , bod 1.2.4. - neřešeno
- 5) Čtečka karet na vjezdu do parkoviště musí být umístěna v dosahu osoby na vozíku tj. max. 1200 mm (horní hranou) – příl. 1, bod 1.1.7. - neřešeno

Závěr:

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavba nespĺňuje obecné požadavky na výstavbu dané stavebním zákonem 183/2006 Sb. v § 2 , odst. 2 , písm. e. (vyhláška 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání) a nespĺňuje podmínky vyhlášky 146/2008 Sb. – o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb– Příloha 8. – TZ bod 1.1., písm. k).

Proti vydání stavebního povolení máme námitek (viz. připomínky)

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : (situace , vzorové příčné řezy, TZ – bod 2 a) a a.3) písm. e) ; IO 07 – Parkoviště – TZ str.2)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

UNIVERZITA TĚ

.....
firma

KRAJČOVÁ

.....
jméno

16. 12. 2011

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády