



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Stavby a inženýring s.r.o.**

Na Spravedlnosti 1533  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 797 085 774 410 012	16.6.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Orazenice  
Stavebník: Stavby a inženýring s.r.o., - Na Spravedlnosti 1533, Pardubice  
Projektant : Ing. Zima , K Olšině 143, Pardubice

Č. zakázky: 11/06/65/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **ZTV Ohrazení II - SO5 komunikace**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Sloupy VO musí být vizuálně kontrastní – příl.1 bod 1.2.11. a v místech jejich umístění k vodící linii musí být kolem sloupů osazen kompaktní prvek výšky 300 mm a délky min. 400 mm navazující na zvýšený obrubník ( 60 mm ) – příl. 1 , bod 1.2.1.1.
- 2) Příčné spády chodníků a průchozí prostor ( min. 900 mm ) na vjezdech musí mít sklon max. 2 % - příl.2, bod 1.1.2.
- 3) **Varovné pásy musí být řešeny u všech obrubníků s výškou nižší než 80 mm** – příl.2, bod 1.2.4.
- 4) Zábradlí železobetonového mostu musí mít horní tyč ve výšce 1100 mm a dolní tyč ve výšce 100 -250 mm ( příl.1, bod. 1.2.10 ) .Dolní tyč lze nahradit kompaktním prvkem výšky min. 300 mm - příl.1 bod 1.2.10.



Česká  
Abilympijská  
Asociace

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 až 4.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010) .

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

### **UPOZORENÍ:**

Dle sdělení projektanta: „ Vzhledem ke skutečnosti , že místa pro přecházení není možné považovat pro osoby slabozraké a nevidomé za bezpečné ( rozhledové poměry ) – signální pás se neprovádí.“

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ , situace , VO situace , vzorové příčné řezy, situace zvýšené křižovatky na k.ú. , situace křižovatka v km 0,052, situace křižovatka v km 0,085.28 )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice  
IČ: 67963156 Z.Č. 0207563156 ②  
TEL: 46+642 021 www.abilympics.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice  
tel. 466 797 085 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [bariery@abilympics.cz](mailto:bariery@abilympics.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády