



Česká
Abilympijská
Asociace

66

Ing. Petr Musílek
Projektová a inž. Kancelář

K Blahobytu 1525
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 797 085 774 410 012	20.6.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: ÚMO Pardubice VII , Gen. Svobody 198, Pardubice
Projektant: Ing. Musílek, K Blahobytu 1525, Pardubice

Č. zakázky: 11/06/66/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Realizace komunikace pro pěší „
Jiřího Potůčka , Pardubice VII**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1) **Rampový spád** musí být realizován přímo od sníženého obrubníku (20 mm) nebo s odstupem 1500 mm . (1500 mm – povinná manipulační plocha pro vozík , příl. I,bod 1.1.4.)



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Technický popis – bezbariérové užívání, situace pozemní komunikace, vzorové řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67963156 DIČ: CZ67963156 ——— ②
Tel: 464 546 821 www.abilympics.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz bariery@abilympics.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

66

Ing. Petr Musílek
Projektová a inž. Kancelář

K Blahobytu 1525
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 797 085 774 410 012	20.6.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: ÚMO Pardubice VII , Gen. Svobody 198, Pardubice
Projektant: Ing. Musílek, K Blahobytu 1525, Pardubice

Č. zakázky: 11/06/66/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Realizace komunikace pro pěší „
Jiřího Potůčka , Pardubice VII**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1) **Rampový spád** musí být realizován přímo od sníženého obrubníku (20 mm) nebo s odstupem 1500 mm . (1500 mm – povinná manipulační plocha pro vozík , příl. 1,bod 1.1.4.)

Česká abilympijská asociace, o.s. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz bariery@abilympics.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1 .

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Technický popis – bezbariérové užívání, situace pozemní komunikace, vzorové řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ———— ②
Tel: 464 646 321 www.abilympics.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Ing. Petr Štelc - FTK

.....
firma

KOSÍLEZ

.....
jméno

21.6.2011

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz bariery@abilympics.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády