



Česká
Abilympijská
Asociace

45

Jiří Horák
H-Servis Pardubice

Podhráz 1
Holice
534 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 797 085 774 410 012	13.7.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Labské Chrčice
Stavebník: obec Labské Chrčice
Projektant: Jiří Horák, H-Servis Pardubice, Podhráz 1, Holice

Č. zakázky: 11/07/75/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Oprava místní komunikace v obci Labské Chrčice – větev A „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1) Parkovací stání pro ZP musí být opatřeno příslušným vodorovným a svislým dopravním značením



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky 1.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (paré 0 – situace – větev „A“ 0,250 – 0, 627, Situace větev „A 0,000 – 0,250, PZ bod 15 , Souhrnné řešení stavby bod B6)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67362156 DIČ: CZ67362156
Tel: 464 646 021 www.abilympics.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis