



Česká
Abilympijská
Asociace

39

PRODIN a.s.

Jiráskova 169
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	27.7.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horní Jelení
Stavebník: obec Horní Jelení
Projektant : Ing.Jelínek , PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č.zakázky: 11/07/79/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Horní Jelení - průtah II/305 „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

UPOZORNĚNÍ:

VO a technické vybavení komunikací musí být osazeno tak, aby byl místně zachován min. průchozí prostor 900 mm. (příl.1 bod 1.2.2.)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

Projektová dokumentace parafována zpět: (PZ bod 15 , Souhrnné řešení stavby bod B6 , TZ bod 11 , charakteristické příčné řezy , situace ul.Dukelská , situace ul.Rudé Armády)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 464 646 321 www.abilympics.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

ARLOVEOVÁ M.
.....
jméno

29.7.2011
.....
datum

.....
podpis