



Česká
Abilympijská
Asociace

40

Ing. Radovan Šmahel

28.října 346
Pardubice
530 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	31.8.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Hradiště na Písku
Stavebník: Michal Baier, Družby 338, Pardubice 530 09
Projektant: Ing.Šmahel, 28. října 346, Pardubice

Č.zakázky: 11/08/90/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Hradiště na Písku – Rodinné domy „ - komunikace

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Musí být dodržen vizuální kontrast sloupů VO a svislého dopravního značení – dle příl.1 ,bod 1.2.11.
- 2) Musí být dodržen vizuální kontrast varovných pásů – dle příl.1, bod. 1.2.4.
- 3) Varovný pás musí být proveden v celé délce snížené obruby až do výšky 80 mm – dle příl2, bod 1.2.4.

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1-3).

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (STZ – SO 23, komunikace a zpevněné plochy „ Bezbariérové úpravy „, TZ bod 5 , charakteristické příčné řezy 1-6 a 7-10, celková situace stavby 1 : 500, situace , situace- výškové řešení)

situace- výškové řešení,

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67963164 DIČ: CZ67963156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

1. 9. 2017
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz ajlena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády