



Česká
Abilympijská
Asociace

94

PRODIN a.s.

Jiráskova 169
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	12.9.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant : Ing.Jelínek , PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice
Č.zakázky: 11/09/97/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Transformace multimodálního prostoru – předprostor nádraží ČD Pardubice „

SO 101.2 Chodník, nástupiště
SO 104 Stávající komunikace – autobusové nádraží
SO 105 Stávající komunikace . ul. Kpt. Bartoše

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1., § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Musí být dodržen vizuální kontrast sloupů VO, světelného signalizačního zařízení pro chodce a svislého dopravního značení – dle příl.1 , bod 1.2.11.
- 2) Světelná signalizace přechodů pro chodce musí být vybavena akustickou signalizací. Akustické signály pro chodce stanoví vyhláška č. 30/2001 Sb. – příl.2, bod 2.2.2.



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 a 2.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


UPOZORNĚNÍ:

- 1) Vizuální úprava hrany autobusové zastávky musí být v š. 500 mm včetně obrubníku
- 2) V příčných řezech chybný údaj : „ Rampová úprava se sklonem 2 % na celou šíři chodníku „ má být „Rampová úprava se sklonem 2 % na š. min. 900 mm (průchozí prostor) „


Projektová dokumentace parafována zpět: (Charakteristický příčný řez SO 104, SO 105,SO 101.2, situace SO 104, SO 105, SO 101.2, STZ odstavec f ,)


S pozdravem


Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:


.....
firma


.....
jméno


.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády