



Česká
Abilympijská
Asociace

Pan
Petr Hille
Budovatelů 367
Chvaletice
533 12

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
461 001 971
774 554 726

Datum:
25.11.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chvaletice
Stavebník: Petr Hille, Budovatelů 367, Chvaletice 533 12
Projektant: Ing. Lukáš Poledne, Jáhnova 493, Přelouč 535 01

Číslo zakázky: 11/11/106/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Objekt č.p. 149, Chvaletice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu budou zakotveny povinnosti provozovatele :

- povinnost asistence tělesně hendikepovaným při vstupu a odchodu z objektu.
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru výčepního pultu – obsluha pivnice.

U vstupních dveří umístit přivolávací zvonek ve výši 900 mm s piktogramem vozičkáře (ve vzdálenosti 500 mm od pevné překážky)

Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.

Alespoň jeden stůl v hlavním sále (pivnici) a v zimní zahradě, musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozičkáři. Doporučená výška 700 - 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Dovybavení WC pro ZP : zásobník na ručníky a mýdelník musí být umístěny v dosahu vozičkáře a spodní hranou umístěny max. 1200 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Průvodní technická zpráva, půdorys 1. NP, půdorys 1. NP m.č. 1.07)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 001 971 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády