



Česká
Abilympijská
Asociace

Pan
František Voženílek
Světlá 101
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
461 001 971
774 554 726

Datum:
30.11.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: František Voženílek, Světlá 101, Pardubice
Projektant: Projektční kancelář ing. Karel Vrbický, nám. T.G.Masaryka 24, Holice v Čechách

C : zakázky: 11/11/108/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Novostavba hostelu PETROLKA na p.č. 1778/39 v k.ú. Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :

- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru recepcce.
- zajištění zpřístupnění (odemčení) branky k přístupovému chodníku k hostelu i v nočních hodinách.

Pult v recepci a v bufetu musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v délce 900 mm a doplněn v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm.

V bufetu musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Požadavky na vybavení bezbariérového pokoje :

- stůl musí umožňovat podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm.
- váleнды – doporučená výška 460 – 480 mm.
- šatní skříň - opatřit posuvnými dveřmi, police v rozmezí výšek 600 – 1200 mm.
- vypínače ve výšce 900 mm, zásuvky ve výšce 600 m

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, přehledná situace, situace zpevněných ploch, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, příčný řez A – A, detail místnosti č. 1.16.02, detail místnosti č. 1.25.02, detail WC pro invalidy)



Česká
Abilympijská
Asociace

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
VYJENÍČEK

firma

.....

jméno

.....
30. 11. 2014

datum

.....

podpis