



Česká
Abilympijská
Asociace

CETTUS a.s.

třída Míru 90
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
461 001 971
774 554 726

Datum:
12.12.2011

VEC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Drozdice
Stavebník: NIKA Logistics a.s., Tovární 1112, 537 36 Chrudim
Projektant: RotaGroup s.r.o., Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň

Č. zakázky: 11/12/121/SŘ Pcc-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Přístavba skladové haly Drozdice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), d) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky :

1. Musí být dodržen vizuální kontrast zařizovacích předmětů jako je umyvadlo a záchodová mísa – dle příl. č. 1 bod 1.2.11.
2. Dveře na WC ženy, muži a imobilní musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu – dle příl. č. 3 bod 5.2.
3. Na rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku musí být varovný pás

Česká abilympijská asociace,o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 001 971 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

v š. 400 mm ze slepecké dlažby, kontrastní vůči okolnímu povrchu – dle příl. č. 1 bod 1.2.4.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržением předcházejících připomínek 1.-3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, TZ, koordináční situace, půdorys – vestavek, půdorys haly, TZ, situace)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Stadkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 797 080 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

CETTUS a.s.

.....
firma

ING. J. SKLADAN

.....
jméno

15.12.2011

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Stadkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 001 971 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády