



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Městský obvod Pardubice I**

Stavební úřad, ing. Handlíř

U Divadla 828  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
461 001 971  
774 554 726

Datum:  
12.4.2011

Číslo dokumentu: 11/04/41/KS Pce-ca

VĚC:

**Kolaudační souhlas**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 78 Praha

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

„ Stavební úpravy spočívající v rozšíření stávající pobočky banky Raiffeisenbank a.s. do nebytového prostoru v části 1. NP bytového domu č.p. 1893 -5 v ulici K Polabinám, K Polabinám č.p. 1893, 530 02 Pardubice „

**Souhlasíme s užíváním předmětné stavby dle § 119 a s vydáním kolaudačního souhlasu dle § 122, zákona 183/2006 Sb.**

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice  
IČ: 07867162, DIČ: CZ07867162  
TEL: 774 554 726

Irena Čáslavková  
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace o.s., J.Palacha 324, 530 02 Pardubice  
tel. 461 001 971

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [barierypl1@abilympics.cz](mailto:barierypl1@abilympics.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

vyřazena dne 12. 4. 2011.

**Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice**  
**Městský obvod Pardubice I, stavební úřad**  
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Č.j.:  
Sp.zn.: ÚMOI/4670/2010-SÚ-Ha-17  
Vyřizuje: Handlír Miloš, Ing.  
Telefon: 466046052  
Fax: 466046090  
E-mail: Milos.Handlir@umol.mmp.cz

V Pardubicích dne 25.3.2011

**VÝZVA**  
**K ÚČASTI NA ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ PROHLÍDCE**

**Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 78 Praha,**  
**kterou zastupuje rala s.r.o., IČ 27218015, 251 68 Kostelec u Křížků 180**

(dále jen "stavebník") dne 14.3.2011 podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu:

**Stavební úpravy spočívající v rozšíření stávající pobočky banky Raiffeisenbank a.s. do nebytového  
prostoru v části I.NP bytového domu č.p. 1893-5 v ulici K Polabinám, K Polabinám č.p. 1893,  
530 02 Pardubice, Zelené Předměstí,**

na pozemku parcelní číslo **st. p. 7317** v katastrálním území **Pardubice**.

Úřad městského obvodu Pardubice I, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

**v y z ý v á**

podle § 133 odst. 1 a 4 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce stavby a stanoví podle § 122 odst. 2 stavebního zákona termín jejího konání na

**5. dubna 2011 (úterý) v 10:30 hodin**

se schůzkou pozvaných před vstupem do nové části pobočky Raiffeisenbank a.s..

Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady:

1. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření inženýrských sítí (elektroinstalace, vodovodu a kanalizace) a jejich přípojek, ústředního vytápění a doklady o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu.
2. Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k nepatrným změnám v průběhu výstavby).
3. Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán.
4. Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (sádrokartony a certifikát montéra sádrokartonů) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.
5. Doklad o uložení stavebního odpadu.
6. Osvědčení stavebního podnikatele k provádění stavebních prací

**Poučení:**

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že:

- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přízvaně vstup na svůj pozemek nebo stavbu
- nezúčastní se na výzvu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.

Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Stavbyvedoucí je povinen podle § 153 odst. 2 stavebního zákona vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby.

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Podle § 157 odst. 2 stavebního zákona je osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby oprávněna provádět záznamy do stavebního deníku.

úřad městského obvodu Pardubice I  
Stavební úřad  
U Divadla 828  
530 02 Pardubice  
②

Lenka Tobolková v. r.  
Vedoucí stavebního úřadu



Za správnost vyhotovení: Ing. Miloš Handlír

**Obdrží:**

účastníci (dodejky):

rala s.r.o., IČ 27218015, 251 68 Kostelec u Křížků 180, **IDDS: n29v9u3**

Dagmar Cimburková, Na Kopci č.p. 461, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Ing. Josef Cimburek, Na Kopci č.p. 461, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Jan Korejtko, Za Sokolovnou č.p. 744, 533 41 Lázně Bohdaneč

Kateřina Korejtková, Za Sokolovnou č.p. 744, 533 41 Lázně Bohdaneč

dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ 70885869, odd. stavební prevence, Teplého 1526,  
530 02 Pardubice, **IDDS: 48taa69**

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IČ 71009264, odbor hygieny práce, U Divadla 828, 530 02  
Pardubice, **IDDS: 23wai86**

ostatní:

Česká abilympijská asociace, Jana Palacha č.p. 324/23, 530 02 Pardubice 2



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**rala s.r.o.**

Drtinova 557/10  
Praha 5  
150 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 797 085 774 410 012	23.3.2011

**ČC:**  
Stanovisko k dodatečnému umístění přivolávacího zvonku.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4  
Projektant: rala s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov

C. zakázky: 11/03/33/SŘ Pce-ca

Předmětem předloženého dodatečného řešení vyvolaného úpravou podlah je stavba:

**Poradenské centrum Pardubice – K Polabinám, Raiffeisenbank a.s.  
„ instalace přivolávacího zvonku pro ZP „**



Česká  
Abilympijská  
Asociace

Proti umístění přivolávacího zvonku pro ZP nemáme námitek za předpokladu že :

- 1) Zvonek bude umístěn na čelní plochu sloupu ( sloup u pevného křídla dveří ) a to ve výšce 900 mm s piktogramem vozičkáře a dodatkovou tabulkou  
„ zvonek pouze pro hendikepované k přivolání dopomoci „
- 2) Bude stanovena povinnost dopomoci tělesně hendikepovaným při vstupu do budovy a odchodu z ní určenému pracovníkovi banky a tato povinnost bude zakotvena v provozním řádu banky.

S pozdravem

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis