



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Čáslavková Irena	461 001 971 774 554 726	28.4.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice – MO III, Jana Zajíce 983, 530 21 Pardubice  
Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 11/04/49/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v částech ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Chodník - Větev C 1 ulice Pod Lipami – svojí šířkou nesplňuje požadavky vyhlášky v příl. 2 bod 1.0.2.
2. Chodník - Větev D 1 ulice Raabova – u čp. 1 neprovádět umělou vodící linií. Přírozená VL není přerušena více jak 8000 mm.
3. Chodník - Větev D 1 ulice Spojilská ( levá str. ) – neprovádět na přech. místě sig. pás. Na protilehlé stávající straně není zajištěn průchod vedle SP v šíři min 800 mm - dle příl. č. 1 bod 1.2.2.
4. Chodník - Větev D 1 ulice Hraniční – sloupek zamezující vjetí dopr. prostředku na stezku pro chodce a cyklisty musí být umístěn min. 800 mm od signálního pásu.

Česká abilympijská asociace, o.s. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice  
tel. 461 001 971 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [barierypl1@abilympics.cz](mailto:barierypl1@abilympics.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



5. Chodník - Větev E 1 ulice Hraniční – na přechodovém místě délka sig. pásu musí být min. 1000 mm - dle příl. č. 1 bod 1.2.2.
6. Musí být dodržen vizuální kontrast sloupů VO a svislého dopravního značení - dle příl. č. 1 bod 1.2.11.
7. Sloupy VO umístit tak, aby v chodníku byl zachován podél vodící linie průchozí prostor min. 900 mm - dle příl. č. 2 bod 1.2.2.

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-7. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


### UPOZORNĚNÍ:

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 1.0.2., přílohy č. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.


Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( Situace stavby ( koordinační ), SO 101 – Chodník ( větev A ) – TZ, situace pozemní komunikace, schematické řešení křižovatek, detail bezbariérových úprav, vzorové příčné řezy, SO 102 – Chodník ( větev B ) – TZ, situace pozemní komunikace, schematické řešení křižovatek, vzorové příčné řezy, detail bezbariérových úprav, SO 103 – Chodník ( větev C ) – TZ, situace pozemní komunikace, schematické řešení křižovatek, vzorové příčné řezy, detail bezbariérových úprav, SO 104 – Chodník ( větev D ) – TZ, situace pozemní komunikace, schematické řešení křižovatek, vzorové příčné řezy, detail bezbariérových úprav, SO 105 – Chodník ( větev E ) – TZ, situace pozemní komunikace, schematické řešení křižovatek, vzorové příčné řezy, detail bezbariérových úprav )


S pozdravem


Česká abilympijská asociace, o.s.  
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice  
Č. 673 600 000, IČO: 253 971 111  
Tel: 461 001 971, [www.abilympics.cz](http://www.abilympics.cz)


  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

  
.....  
firma

  
.....  
jméno

  
.....  
datum

  
.....  
podpis