



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**ARCHITEP HK s.r.o.**

Habrmanova 323/15  
Hradec Králové  
500 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
461 001 971  
774 554 726

Datum:  
20.5 .2011

C:  
Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Pardubičky  
Stavebník: ELMAD s.r.o., Sladkovského 433, 530 02 Pardubice, Karolína Levá, Bartoňova 831, 530 12 Pardubice - Studánka  
Projektant: ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové

Č. zakázky: 11/05/56/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Dostavba bytového domu Pardubičky**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), c), odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového stupně větší než 160 mm – dle příl. č. 1 bod 2.1.1.
2. Počet stupňů za sebou může být nejvíce 16 – dle příl. č. 1 bod 2.0.2
3. Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržением požadavků vyhlášky č. 499/2006Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb.



Česká  
Abilympijská  
Asociace

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-3., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 )

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, koordinační situace, půdorys 1. podzemní podlaží, půdorys 1. nadzemní podlaží, půdorys 2. nadzemní podlaží, půdorys 3. nadzemní podlaží, půdorys 4. nadzemní podlaží, půdorys 7. nadzemní podlaží, příčný řez objektem )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Jana Palachova 24, 530 02 Pardubice  
Č: 67360156 DIČ: CZ67360156 ———— (2)  
Tel: 464 646 321 www.abilympics.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 461 001 971 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [barierypl1@abilympics.cz](mailto:barierypl1@abilympics.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

**Podací lístek** *RB*

Vyplní pošta:

530 01 PARDUBICE 1 201  
 RR628537325CZ 893 37.00Kč  
 25.05.11 0.471kg 182131 89 210  
 Cena: 0.00Kč Dobírka: 0.00Kč  
 Placeno v hotovosti: 37.00Kč

Odesílatel *ČESKA / ABILYMPIVSKA / ASOCIACE ps.*  
*SLADKOUSKÉHO 2824*  
*530 02 PARDUBICE*

Adresát	ARCHITEP HK s.r.o.	Dobírka Kč	/
	HABRMANOVA 323/15		0.00
	HRADEC KRÁLOVÉ	Udaná cena Kč	/
	500 02		XXXXXXXXXX

Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	0.471kg	37.00Kč
Podací číslo	Poznámka (doplnkové služby)	Placeno v hotovosti
RR628537325CZ		37.00Kč