



Česká
Abilympijská
Asociace

Jiří Stránský
projekce dopravních staveb
Staré Hradiště 142
Pardubice
533 52

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Čáslavková Irena	461 001 971 774 554 726	21.9.2011

v r.C:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Klenovka
Stavebník: Dr. Černohorský, Opatovická 180/8, 110 00 Praha
Projektant: Jiří Stránský, Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 11/09/89/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Klenovka, inženýrské sítě a komunikace pro RD

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. V místech vjezdů musí být podél vodící linie dodržen průchozí prostor v š. min. 900 mm s příčným sklonem 2%.
2. Větev B – není řešena vodící linie.
3. Délka přechodového místa nesplňuje požadavky vyhlášky v příloze č. 2 bod 2.0.1.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 001 971 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržáním předcházejících připomínek 1.-3.; Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


UPOZORNĚNÍ :

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.1., příl. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.
(největší délka místa pro přecházení mezi jeho obrubami může být max. 6500 mm + 1000 mm za podmínek stanovených v příl. 2, bod 2.0.3.)

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Situace obrub a úprav dle vyhl. č. 398/09 Sb.)


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma


.....
jméno

.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 001 971 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády