



Česká
Abilympijská
Asociace

INDESING s.r.o.
ing. Jiří Šejnoha
Jezbořice 110
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Čáslavková Irena	461 001 971 774 554 726	11.10.2011

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice – UMO I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Projektant: INDESING s.r.o., ing. Šejnoha, Jezbořice 110, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 11/10/93/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Opravy chodníků na území MO Pardubice I lokalita za Chrudímkou
SO 101 Oprava chodníku v ulici Dašická**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Svislé dopravní značení musí být vizuálně kontrastní – dle příl. 1 bod 1.2.11.
2. Délka přechodu pro chodce nesplňuje požadavky vyhlášky v příloze č. 2 bod 2.0.1.



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


UPOZORNĚNÍ:

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.1., příl. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.
(největší délka přechodu pro chodce mezi jeho obrubami může být u změn dokončených staveb max. 7000 mm + 1000 mm za podmínek stanovených v příl. 2, bod 2.0.3.)

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ, situace, vzorové příčné řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 797 080 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110 • 530 02 Pardubice
IČO 268 76 035
tel.: 777 888 889
firma

.....
jméno

.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 001 971 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády