



Městský úřad Vysoké Mýto

Ing. Pavelka
B. Smetany 92
Vysoké Mýto
566 01

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
26.4.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vysoké Mýto
Stavebník: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Projektant : BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 11/04/01/SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba

ZŠ Speciální Vysoké Mýto, Rokycanova čp. 761 - Výtah

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Nášlapná vrstva pochozích ploch musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5
– příl. 1 bod 1.1.2.



- 2) Ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillov znak s parametry standardní sazby – příl. 1 bod 3.2.1.
- 3) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20mm. – příl. 1 bod 1.1.1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 - 3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů.

Realizace uvedených připomínek musí být prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha : Projektová dokumentace parafována zpět (Průvodní, Souhrnná TZ, ZOV, TZ, Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP, Řez B-B).

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 725

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

HSÚ u. Křtř
.....
firma

OLDŘICH PAVELKA
.....
jméno

27.4.2011
.....
datum

.....
podpis