



Česká
Abilympijská
Asociace

Jiří Vencl
Mostecká 335/9
Týniště nad orlicí
517 21

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
13.07.2011

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vysoké Mýto
Stavebník: Jiří Vencl, Mostecká 335/9, Týniště nad Orlicí 517 21
Projektant : Radislav Sonntag, Janovičky 5, Vysoké Mýto

Č. zakázky: 11/07/12/SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy bývalé administrativní budovy na prodejnu textilu a spotřebního zboží

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a nemáme vůči předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 725 e-mail: barieryvm1@abilympics.cz



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu za předpokladu, že budou stanoveny podmínky jejího bezbariérového užívání a to:

- 1) U pokladny bude zajištěn průchod šířky min. 900 mm , pult pokladny bude snížen na výšku 800 mm v min. délce 900 mm , tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm (příloha 1, bod 1.1.6. vyhlášky)
- 2) Případná zkušební kabina musí mít min. rozměry 1500 x 1500 mm (příl.3,bod 6.1.2.)

Projektová dokumentace parafována zpět: (STZ , půdorys I.NP-nový stav)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 725

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Sonny projekt

.....
firma

R. SONINTAG

.....
jméno

13.7.2011

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

tel.: 774 554 725 e-mail: barieryvm1@abilympics.cz