



Česká
Abilympijská
Asociace

Městský úřad Vysoké Mýto - 9 -	Číslo jednací:	Počet listů dok: Počet příloh: Počet listů př:	2
Došlo dne: Číslo doruč:	30 - 11 - 2011	Zpracovatel:	<i>OSJ</i>
Spisový znak	Skartační znak: Skartační lhůta:	Spisová značka:	Evidenční číslo: <i>OSJ</i>

Městský úřad Vysoké Mýto
p. Vobejdová
B. Smetany 92
Vysoké Mýto
566 32

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
25.11.2011

Č. dokumentu: 11/11/31/KS VM-sh

VĚC: **Kolaudační souhlas**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.


Místo stavby: Vysoké Mýto
Stavebník: Nguyen Van Tien, Truong Thu Hoai, Křehlíkova č.p. 884/38, 627 00 Brno
Projektant: Ing. Shejbal, OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

Výstavba multifunkčního domu – prodejna v 1.NP Vysoké Mýto – Město, ulice Tůmova

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



Souhlasíme s užíváním předmětné stavby dle § 119 a s vydáním kolaudačního souhlasu dle § 122, zákona 183/2006 Sb. za předpokladu, že byly stanoveny podmínky jejího bezbariérového užívání a to:

- 1) U pokladny bude zajištěn průchod šířky min. 900 mm , pult pokladny bude snížen na výšku 800 mm v min. délce 900 mm , tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm (příloha 1, bod 1.1.6. vyhlášky)
- 2) Případná zkušební kabina musí mít min. rozměry 1500 x 1500 mm (příl.3,bod 6.1.2.)

Pavína Shánělová
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o.s.,
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721