



Česká  
Abilympijská  
Asociace

*Handwritten signature and number 106*

**TENNIS ZLÍN, a.s.**  
**Ing. Hana Ševčíková**

Šternberská 300  
Zlín  
763 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	3.7.2012

**VĚC:** Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice  
Projektant : Ing. Ševčíková, Tennis Zlín a.s., Šternberská 300 , Zlín

Č. zakázky: 12/07/106/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b ) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci připomínky.

- 1) SO 06 – zpevněná plocha + mobilár  
Výkresová část nepředložena  
TZ – chybí hmatné značení pro nevidomé a slabozraké a tech.požadavky na hmatové úpravy  
- není upřesněna vodící linie
- 2) Situace sportovního areálu  
Není vyznačeno parkovací stání pro OZP
- 3) Není řešen přístup na chodník z parkovací stání pro OZP

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 797 085 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



- 4) STZ – v bodě 1.g a v bodě 8 shodně uvádí ( Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb..... )

**Vzhledem k tomu, že uvedené nerespektuje požadavek Přílohy 1. k vyhlášce 499/2006 Sb. – o rozsahu a obsahu projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení – tudíž žádné řešení a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani údaje o splnění požadavků na bezb. řešení nejsou uvedeny , nelze se k danému vyjádřit. TZ uvádí pouze přístup po rampě.**

- 5) Dne 22.8.2011 bylo Ing.Ševčíkové zasláno stanovisko č.j. 11/08/86/UR Pce-be k územnímu řízení se závěrem

**OPIS :**

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení při současném dodržení připomínek 1 – 3. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Protivydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.**

**Připomínky:**

- 1) Velikost kabin WC pro imobilní musí být 1800 x 2150 mm – dle příl.3 bod 5.1.2.
- 2) Nejméně jedna sprcha v oddělení pro muže i pro ženy musí být řešena v souladu s vyhláškou - dle § 7 , odst. 3.
- 3) **Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků č. 499/2006Sb. – příloha 1.**

---

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavba nesplňuje obecné požadavky na výstavbu dané stavebním zákonem 183/2006 Sb. v § 2 , odst. 2 , písm. e. ( vyhláška 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání ) a nesplňuje podmínky vyhlášky 499/2006 Sb. – rozsah a obsah projektové dokumentace – § 2 , Příloha č.1.

**Protivydání stavebního povolení máme námitek ( viz. připomínky 1- 5)**



Česká  
Abilympijská  
Asociace

106

Projektová dokumentace parafována zpět: ( STZ- bod 1g a 8 , TZ SO 12 – bod 1.7., půdorys,  
Situace sportovního areálu, TZ SO 06 – bod 4.1 a 4.2 )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363150 DIČ: C267333156 ②  
Tel.: 466 052 052 | [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

106

Česká pošta, s.p.  
iČ: 47114983

### Podací lístek

Vyplní pošta: **530 01 PARDUBICE 1** 201

**RR368876292CZ 866** **84.00Kč**

DC

**03.07.12** 0.255kg 181872 14. 48

Cena: 0.00Kč Dobírka: 84.00Kč

Placeno v hotovosti: 84.00Kč

Odesílatel

**Česká abilympijská asociace, o.s.**

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel: 498 052 052 www.csa.cz.cz

\*Tel. číslo: +420

Kód zákazníka (odesílatele)

\*E-mail:

Adresát **TENNIS KLUB, a.s.** Dobírka Kč **84**

**Ing. Korábek**

**J. Semberská 300** Udaná cena Kč **XXXXXXXXXX**

**463 02 Klín** Kód zákazníka (adresáta)

\*Tel. číslo: +420

\*E-mail:

Druh zásilky <b>R</b>	Hmotnost <b>0.255kg</b>	Cena služby <b>84.00Kč</b>
Podací číslo <b>RR368876292CZ</b>	Poznámka (doplňkové služby) <b>DC</b>	Placeno v hotovosti <b>84.00Kč</b>