



Česká
Abilympijská
Asociace

Pro 1. sou 118

SUNCAD s.r.o.

Nám. Na Lužinách 3
Praha 13
155 00

Vyřizuje:
Bělohávková Alena

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
12.3.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dašice
Stavebník: město Dašice
Projektant : SUNCAD s.r.o., Na Lužinách 3 , Praha 13

Č.zakázky: 12/03/48/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Bezbariérový chodník podél silnice č.III/32251 ve městě Dašice „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.



Česká
Abilympijská
Asociace

- 1) Autobusová zastávka – bezbariérové úpravy nejsou specifikovány (musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. příl. 2 a s a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007)).
- 2) Místo pro přecházení - (směr časy, Dolní Ředice) chybí signální pásy (musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. příl. 2 a s a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)) , případně zdůvodněno proč není řešeno.
- 3) Ocelová lávka – zábradlí nemá řešenou pevnou zarážku pro bílou hůl(musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. příl. 1). Madla (musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. příl. 3). Součinitel smykového tření pochozí plochy (musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. příl. 1).
- 4) Silniční zábradlí na chodníku podél parkoviště – tvoří umělou vodící linii a nemá řešenou pevnou zarážku pro bílou hůl(musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. příl. 1).
- 5) Umístění sloupů VO, značek , odpad.košů - v PZ nespecifikováno
- 6) Vizuální kontrast sloupů VO – v PZ neřešeno

Závěr:

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh , ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení máme námitek (viz. připomínky), předložená projektová dokumentace nesplňuje podmínky vyhlášky 146/2008 SB. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. (Komunikace – stavební povolení) a není dořešeno bezbariérové užívání stanovené vyhláškou 398/2009 Sb.

Projektová dokumentace parafována zpět: (TZ bod 5.2. a bod 13., PZ bod8.2 a bod 15., situace stavby – část A, situace stavby – část B)

S pozdravem


Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67383156 DIČ: CZ67383156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Podací lístek

Vypíná pošta:		
530 01 PARDUBICE 1		201
RR298188541CZ 686		84.00Kč
DC		
13.03.12 0.293kg	5026 38 171	
Cena: 0.00Kč	Dobírka: 84.00Kč	
Placeno v hotovosti:		84.00Kč
Odesílatel: Česká atletická asociace, o.s. Sedkovského 2824, 530 02 Pardubice IČ: 67363166 DIČ: CZ67363166 Tel.: 465 062 052 www.caa.cz		
Adresát: <i>SUNCOAD s.r.o.</i>	Dobírka Kč	<i>= 84,-</i>
<i>Ing. B. Mlýnská</i>	Udaná cena Kč	<i>XXXXXXXXXX</i>
<i>mail: M. Štěrbaš</i>		
<i>155 00 Praha 13</i>		
Druh zásilky R	Hmotnost 0.293kg	Cena služby 84.00Kč
Podací číslo RR298188541CZ	Poznámka (dopřikové služby) DC	Placeno v hotovosti 84.00Kč

11 - 036 (10-06)

 Česká pošta, s.p.
IČ 47114983

70