



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PV projekt spol. s r.o.**

Kalendova 688  
Hradec Králové 4  
500 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	25.7.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opatovice nad Labem  
Stavebník: obec Opatovice  
Projektant : Ing. Vacek, PV projekt spol. s r.o., Kalendova 688 , Hradec Králové

Č.zakázky: 12/07/116/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Základní škola Opatovice nad Labem, pavilon MV2 – oprava a stavební úpravy „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce  
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

**Nemáme námitek k vydání stavebního povolení**

**V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro  
bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení .**

**1) Alespoň jeden stůl v jídelně musí umožnit vozíčkáři ( výška min. 700 mm, při šířce 800 mm  
a hloubce 600 mm )**

Projektová dokumentace parafována zpět: ( půdorys I.NP,Detail WC pro osoby  
s omez.schopn.pohybu, STZ - Dodatek č. 1 )

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ 67363156  
Tel: 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

*VACEK*  
.....  
jméno

*25.7.2012*  
.....  
datum

  
.....  
podpis