



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Třída Míru 90
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	26.7.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant : Ing.arch. Walter, ATELIER WALTER, Purkyňova 93, Brno

Č.zakázky: 12/07/118/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Zastávky MHD na náměstí Republiky „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Nástupiště autobusů a trolejbusů musí mít výšku 200 mm dle příl.2 , bod 3.1. Vzhledem k tomu, že lze v tomto případě udělit dle § 14 vyhlášky v odůvodněných případech výjimku
DOPORUČUJI : Výšku nástupní hrany konzultovat s Dopravním podnikem města Pardubic a jejich písemné stanovisko doložit k žádosti o stavení povolení, popřípadě k žádosti o výjimku.

Česká abilympijská asociace o.s, Sládkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 2) Rozpor v materiálovém řešení nástupních ploch zastávek MHD (viz. Situace a Vzorové příčné řezy)
- 3) STZ – v bodě 6. pouze uvádí (Prostor zastávek splňuje požadavky.....dle vyhlášky 398/2009 Sb.....)
- TZ – pro stavební povolení **neobsahuje povinné řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.**
- Výkresy – povinné výkresy s údaji o bezbariérovém užívání stavby, včetně detailů hmatového vedení – nebyly předloženy
- Vzhledem k tomu, že uvedené nerespektuje požadavek Přílohy 8. k vyhlášce 146/2008 Sb. – o rozsahu a obsahu projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení – tudíž žádné bližší řešení a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani údaje o tech.požadavech na výrobky, nelze se k danému vyjádřit.**

Závěr:

Předložená projektová dokumentace **nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavba nesplňuje obecné požadavky na výstavbu dané stavebním zákonem 183/2006 Sb. v § 2 , odst. 2 , písm. e. (vyhláška 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání) a nesplňuje podmínky vyhlášky 146/2008 Sb. – rozsah a obsah projektové dokumentace – Příloha č.8.**

Proti vydání stavebního povolení máme námitek (viz. připomínky 1- 3)

Projektová dokumentace parafována zpět: (paré č.3 ; D.1 Zastávky: SITUACE , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, STZ pro Úz.souhlas bod 6 , TZ pro stavební povolení)



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

CETTUS a.s.

.....
firma

RUSSTAN

.....
jméno

31.7.2012

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády