



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Třída Míru 90
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	26.7.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcími vyhláškami a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant: Ing.arch. Walter, ATELIER WALTER, Purkyňova 93, Brno

Č.zakázky: 12/07/119/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Parkovací stání pro imobilní při ul. Sladkovského (č.p. 273/28) – stavební úpravy „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od varovného pásu musí být rovinný – příl.1 bod 1.2.4.
- 2) Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5
- 3) Varovný pás musí být vůči okolní ploše vizuálně kontrastní – příl.1 , bod 1.2.4.
(Od vizuálního kontrastu lze ustoupit v památkových zónách – **nutno respektovat stanovisko Stání památkové péče**)



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 4) Průchozí prostor kolem vodící linie musí být v min.šířce 900 mm ve spádu 2 % - dle (ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)
- 5) Výkopy a staveniště musí být řešena v souladu s příl.2 bod 4. vyhlášky
- 6) STZ – v bodě 6. pouze uvádí (Prostor parkovacích míst..... splňuje požadavky.....dle vyhlášky 398/2009 Sb.....)

TZ – pro stavební povolení neobsahuje povinné řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v souladu s přílohou 8. k vyhlášce 146/2008 Sb. – o rozsahu a obsahu projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení .

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.- 5. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 – 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky 1 – 5 budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (paré č.6 ; D.1 : SITUACE , VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, STZ pro úz.souhlas bod 6 , TZ pro úz.souhlas)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády