



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Třída Míru 90
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	27.7.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant: Ing.arch. Walter, ATELIER WALTER, Purkyňova 93, Brno

Č.zakázky: 12/07/120/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Pěší zóna – Třída Míru s napojením Sladkovského ulice „
Komunikace a zpevněné plochy , Městský mobiliář**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Varovné pásy se v pěších zónách neprovádí – příl. 2, bod 1.2.6
- 2) Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od varovného pásu musí být rovinný – příl.1 bod 1.2.4.
- 3) Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 4) Varovný pás musí být vůči okolní ploše vizuálně kontrastní – příl.1 , bod 1.2.4.
(Od vizuálního kontrastu lze ustoupit v památkových zónách – **nutno respektovat stanovisko Státní památkové péče**)
- 5) Umělou vodící linií musí tvořit dlažba s podélnými drážkami – příl. 1, bod 1.2.1.2.
- 6) Hmatné značení pro nevidomé a slabozraké je ve dvou případech mimo začátek (konec)
pěší zóny – příl.2, bod 1.2.6.
- 7) Nově zřizované zastávky MHD .
Nástupiště autobusů a trolejbusů musí mít výšku 200 mm dle příl.2 , bod 3.1. Vzhledem k tomu, že lze v tomto případě udělit dle § 14 vyhlášky v odůvodněných případech výjimku
DOPORUČUJI : Výšku nástupní hrany konzultovat s Dopravním podnikem města Pardubic a jejich písemné stanovisko doložit k žádosti o stavení povolení, popřípadě k žádosti o výjimku.
- 8) Nástupiště zastávky (tř.Míru před Magnumem) – musí být hmatově vyznačeno , musí být vytvořena vodící linie pro pohyb nevidomých a slabozrakých po ploše zastávky ČSN 73 6425-1
- 9) Městský mobiliář
Umístění přístřešků zastávek MHD – musí být umístěny tak , aby byla zachována min.volná plocha nástupiště 2000 mm - ČSN 73 6425-1
- 10) Překážky na komunikacích pro chodce (tj.městský mobiliář) musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor min. 1500 mm – příl.2, bod 1.2.1. u technického vybavení komunikace lze místně zúžit na 900 mm – příl.2, bod 1.2.2.

Závěr.

Předložená dokumentace pro stavební povolení nerespektuje Územní rozhodnutí ze dne 15.5.2012 č.j. MmP 30532/2012 v bodě 34,35,36 tj.

Není zpracována v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a příslušnými normami

PD není vypracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb.

PD nebyla konzultována se specializovaným střediskem ČKAIT Praha

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavba nesplňuje obecné požadavky na výstavbu dané stavebním zákonem 183/2006 Sb. v § 2 , odst. 2 , písm. e. (vyhláška 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání) a nesplňuje podmínky vyhlášky 146/2008 Sb. – rozsah a obsah projektové dokumentace – Příloha č.8. - tudíž žádné bližší řešení a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani údaje o tech.požadavcích na výrobky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Proti vydání stavebního povolení máme námitek (viz. připomínky 1- 10) a stanovisko v závěru .

Projektová dokumentace parafována zpět: (paré č.3; komunikace a zpevněné plochy – TZ bod 13, bod 16, bod 17, STZ – bod 1g) a bod 8 , bezbariérový přechod, situace bezbariérových úprav , situace , situace vytýčení , situace – městský mobiliář)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363150 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

CETTUS a.s.

.....
firma

KUSONAU

.....
jméno

31.7.2012

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády