



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

CETTUS a.s.

Třída Míru 90
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	30.7.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant: Ing.arch. Walter, ATELIER WALTER, Purkyňova 93, Brno

Č.zakázky: 12/07/121/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Pěší zóna – Třída Míru s napojením Sladkovského ulice „
Veřejné osvětlení , městský mobiliář**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

1) Sloupy VO – musí být dodržen vizuální kontrast sloupů VO – příl.1, bod 1.2.10
DOPORUČENÍ: Jelikož se Třída Míru a ul. Sladkovského nacházejí v ochranném pásmu Památkové zóny , projednat barevné řešení sloupů VO a trakčního vedení se Státní památkovou péčí a respektovat jejich stanovisko

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

2) Městský mobiliář

Umístění přístřešků zastávek MHD – musí být umístěny tak , aby byla zachována min.volná plocha nástupiště 2000 mm - ČSN 73 6425-1

- 3) Překážky na komunikacích pro chodce (tj.městský mobiliář) musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor min. 1500 mm – příl.2, bod 1.2.1. u technického vybavení komunikace lze místně zúžit na 900 mm – příl.2, bod 1.2.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.- 3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhláске č.369/2001 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 – 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky 1 – 3 budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Vzhledem charakteru užívání stavby , žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

Městský mobiliář, stavby pro reklamu, informační a reklamní zařízení, předzahrádky restaurací, prodejní stánky, venkovní pulty a obdobné konstrukce

Nesmí zasahovat do průchozího prostoru (dle V č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, § 4, odst. 5) a jejich technické řešení musí splňovat:

- a) překážky na komunikacích pro chodce musí být umístěny tak, aby byl zachován průchozí prostor kolem vodící linie 1500 mm v odůvodněných případech lze udělit výjimku při zachování min. průchozího prostoru 900 mm - příl. 2, bod 1.2.1
b) nebo musí mít ve výši 100 – 250 mm pevnou zarážku pro slepeckou hůl (spodní díl oplocení či podstavec) a ve výši 1100 mm pevnou ochranu (např. horní tyč zábradlí) obojí musí sledovat půdorysný průmět překážky - příl. 1, bod 1.2.10



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Projektová dokumentace parafována zpět: (paré č.3 ; STZ – bod 1g) a bod 8 , situace vytýčení ,
situace – městský mobiliář)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67362180 DIČ: CZ67362180
Tel. 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

CETTUS a.s.

.....
firma

KOSSMAN

.....
jméno

2012

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády