

Č. 12



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Miroslav Kubeš

Smetanovo nám. 105
Litomyšl
570 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	31.7.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opatovice nad Labem
Stavebník: Václav Lněnička , Smetanovo nám. 56, Litomyšl
Projektant : Ing. Kubeš, Smetanovo nám. 105, Litomyšl

Č.zakázky: 12/07/122/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Změna užívání stávajících komerčních prostor na denní kavárnu „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

**Vzhledem charakteru užívání stavby , žádáme tímto o stanovení podmínky pro bezbariérové
užívání stavby a to:**

- 1) Alespoň jeden stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři a to: výška stolu min. 700 mm, při
šířce min. 800 mm a hloubce min. 600 mm.**

Projektová dokumentace parafována zpět: (STZ bod 8 , detail č.1, půdorys kavárny)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády