



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Akad.Arch. Miloslav Chaloupka**

S.K.Neumanna 2505  
Pardubice  
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	1.8.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Němčice  
Stavebník: obec Němčice  
Projektant : Akad.Arch. Chaloupka, S.K.Neumanna 2505, Pardubice

Č.zakázky: 12/08/123/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Obecní dům Němčice „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

1) Dodržet vizuální kontrast dveří do místností – dle příl.1, bod 1.2.10

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedená připomínka budou součástí stavebního povolení

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:

- 1) Pokud se na otevíravém křídle vstupních dveří použije samozavírač – musí být se zpožděním ( síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542 )
- 2) Stanovit v provozním řádu povinnost pracovníků úřadu vyřídit potřebné záležitosti s OZP ( vozíčkářem ) v salónku v I.NP, který bude vybaven stolem, jenž musí umožnit podjetí vozíčkáři a to: výška stolu min. 700 mm, při šířce min. 800 mm a hloubce min. 600 mm.

Projektová dokumentace parafována zpět: ( paré 5; SO 01 - STZ B.1. bod g) a B.8. a WC pro invalidy ve 2.NP, půdorys I.NP – zdící práce , SO 02 – situace, vzorové příčné řezy , B6 – Bezbariérové užívání)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ©  
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma                      Miloslava ČALOUČKA                      18. 2012                      M. Hanuš  
.....                      jméno                      datum                      podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády