



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PPP, spol. s.r.o.**

Masarykovo nám. 1544  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Bělohávková Alena

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
2.8.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice  
Projektant : Ing. Mužík, PPP, spol.s.r.o., Masarykovo nám. 1544, Pardubice

Č.zakázky: 12/08/124/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Přístavba skateparku na pozemcích parc.č. 1718/41, 10613, 1718/1 „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Před vstupními dveřmi musí být min. plocha š. 1500 mm a dl. 2000 mm se sklonem 2 %  
- příl. 3, bod 1.1.1. a 1.1.2.
- 2) Dveře musí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo chráněny proti poškození – příl. 3, bod 1.1.5.
- 3) Vstupní dveře do obchodu a rychlého občerstvení musí mít na straně zavírání madlo přes celou šíři dveří ve výšce 800 – 900 mm – příl.3, bod 1.1.4.

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

24



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

- 4) Prosklené dveře a prosklené stěny musí být kontrastně označeny proti pozadí v souladu s řešením příl.3, bod 1.2.2. a 4.2.
- 5) Výdejní okénko pokladny musí být ve výšce 800 mm a po celé délce s předsunutou plochou š. 250 mm – příl. 1, bod 1.1.6.

### Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 5.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

**Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu , že výše uvedené připomínky budou zapracovány do prováděcí projektové dokumentace a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.**

**V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:**

### Rychlé občerstvení

- 1) Alespoň jeden stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři a to: výška stolu min. 700 mm, při šířce min. 800 mm a hloubce min. 600 mm.
- 2) Část výdejního pultu musí být upravena na výšku 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm .

Projektová dokumentace parafována zpět: ( STZ bod.8., půdorys 1. NP – zázemí, řezy )



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ©  
Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PPG spol. s r. o.  
.....  
firma

Branibora  
.....  
jméno

5.3.2012  
.....  
datum

Alena  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády