

135



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Lenka Millerová

Kosmonautů 250
Pardubice
530 09

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	13.8.2012

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opatovice nad Labem
 Stavebník: Plast partner s.r.o., Pohřebačka 50 , Opatovice nad Labem
 Projektant : Ing.millerová , Kosmonautů 250 , Pardubice

Č.zakázky: 12/08/135/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Administrativní a sociální zázemí firmy Plast partner s.r.o., na parc.č. 355/1 „
a odstavná plocha**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Vstupní dveře do Administrativního zázemí musí mít na starně zavírání ve výši 800 – 900 mm madlo přes celou jejich šíři – příl. 3, bod 1.1.4.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

2) Vyhrazené stání na odstavné ploše pro OZP musí mít šíři 3500 mm – dle příl. 2 , bod 1.1.4.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 – 2 .

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za podmínky, že výše uvedené připomínky budou součástí stavebního povolení

Projektová dokumentace parafována zpět: (půdorys , pohled boční)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67303147 DIČ: CZ67303156 ②
Tel: 466 052 055 www.caacz.cz

Alena Belohlavková

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

15.8.2012
.....
datum

Alena Belohlavková
.....
podpis